



REGIONE ABRUZZO  
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE - PESCARA  
Sede legale - Via R. Paolini, 47 - 65124 - PESCARA - C.F. e Partita I.V.A. n° 01397530682

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE  
Direttore F.F.: Dott. Antonio Caponetti  
Pescara, Via R. Paolini, 47 - Tel.085.4253906 Fax 085.4253905  
Pec: igienealimenti.aslpe@pec.it

Prot. n° 0004046/19

Pescara li, 14/01/19

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE  
Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare  
Dr. Giuseppe BUCCIARELLI  
Regione Abruzzo  
dpf011@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Relazione su campionamenti acqua destinata al consumo umano anno 2018

Nell'anno 2018, lo scrivente servizio ha effettuato, così come programmato, campionamenti in tutti i Comuni della provincia di Pescara, per assicurare una costante e continua qualità dell'acqua destinata al consumo umano. Tali campionamenti hanno riguardato i prelievi di routine e di verifica incentrati sulla ricerca di parametri chimico-fisici e microbiologici secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento (D.Lgs. n.31/2001).

*Nel corso dell'anno 2018 sono stati eseguiti n. 720 campionamenti comprensivi di Routine e Verifiche su n. 46 Comuni della Provincia di Pescara, di cui n. 21 casi sono risultati non conformi sotto l'aspetto batteriologico e n.2 casi sotto l'aspetto fisico-chimico (torbidità e cloro).*

Si allega alla presente : Tabella riepilogativa sui campionamenti di acqua potabile anno 2018 – Territorio della Provincia Pescara

ANNO 2018					
ASL DI Pescara	TOT N.ro Prelievi effettuati anno 2018	N.ro Non Conformità		N.ro Comuni controllati	Provvedimenti adottati Comunicazione di non conformità all'Ente gestore e Comune. Incontri informativi con Comuni e Gestore. Informativa a richiedenti. Sollecito per interventi di manutenzione sulla rete idrica all'Ente gestore
		BATTERIOLO- GICHE	CHIMICHE - CHIMICHE FISICHE		
TOTALI	720	21 (2,92%)	2 (0,28%)	46	

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione  
Direttore SAN f.f.  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
Dott. Antonio Caponetti