



Fornitura – Installazione – Manutenzione di: Impianti di Allarme Antifurto Teleassistiti ed Antincendio  
Impianti TVCC e Videocontrollo – Armadi di Sicurezza – Cassaforti – Porte Blindate – Automatismi per Cancelli, Portoni e Serrande, Porte Automatiche – Controllo Accessi – Cablaggio  
Strutturato – Apparecchiature per Reti.

Tel. 085 291152 - Fax 085 4293348 - web. [www.dimsrl.it](http://www.dimsrl.it) - mail: [dimsrl@tin.it](mailto:dimsrl@tin.it)



Assistenza Tecnica  
**Beghelli**

Per la tua tranquillità  
La nostra tecnologia

Spett.le  
Azienda Asl Uff. Gestione Patrimonio  
Via Paolini 68  
65124 PESCARA  
C.A. Ing. LO MELE

Pescara, 04 giugno 2024  
OGGETTO: Estratto conto lavori NEROLOGIA

Data Intervento	Tipo impianto	Ubicazione	Lavorazione eseguita	Importo
04/06/24	SISTEMA CHIAMATA	NEFROLOGIA RICHIESTA MAIL DEL 03/06/2024	VERIFICA GUASTO N. 1,5 MANODOPERA APPLICATA	52,50
TOTALE LAVORAZIONE IVA ESCLUSA				52,50



**DIM S.r.l.** via U.Foscolo n° 35  
65121 PESCARA Fax 0854293348

http: www.dimsrl.it e-mail: dimsrl@tin.it Tel. 085291152  
c.f./p.iva n°01453210682, Trib PE n°75395, CCIAA n°319793, REA n°97497



**Impianti e Sistemi di Sicurezza,  
di Automazione, Elettronici,  
Telefonici, Telematici, Manutenzione**

Assistenza Tecnica  
**Beghelli**

## SCHEDA DI INTERVENTO PER MANUTENZIONE

CLIENTE

AZIENDA-A.USL PE-UFF.GEST.PATRIM

VIA R. PAOLINI N. 68

65124 PESCARA

PE

TELEFONO

FAX

TIPO IMPIANTO

CHIAMA WF.

CODICE IMPIANTO

RICHIESTA N.

402/008

DATA RICHIESTA

03/06/2024

COD. CLIENTE

477

ISTRUZIONI

NEFROLOGIA

NOTE CLIENTE

DATA INIZIO 1° INTERVENTO

04/06/2024

ORA PARTENZA

9.30

DATA INIZIO 2° INTERVENTO

ORA PARTENZA

DATA FINE 1° INTERVENTO

ORA RIENTRO

11.00

DATA FINE 2° INTERVENTO

ORA RIENTRO

TECNICI ESECUTORI

LEUORIO

TOT. ORE

TECNICI ESECUTORI

TOT. ORE

KM. PARTENZA

KM. RIENTRO

KM. PARTENZA

KM. RIENTRO

TOT. KM.

TARGA

CAUSALE INTERVENTO

MANUTENZIONE LUMINOSE DI COLORE VERDE LAD SI TACITA

1) INTERVENTO ESEGUITO

ESEGUITO REPAIR IMPIANTO SU 2 STANTE; IDENTIFICATO PULSAUTE  
DI CHIAMA LAD 6 ALTERNATIVE; SI RIMANDE PER COMPLETAMENTO

2) INTERVENTO ESEGUITO

TIPO DI MANUTENZIONE:

☐ ORDINARIA

☒ STRAORDINARIA

☐ ADEGUATIVA

☐ GARANZIA

RIF. RICHIESTA

QTA'

CODICE

DESCRIZIONE

COSTO UNITARIO

TOTALE

SISTEMA CHIAMATE  
RICHIESTA MAIL DEL 03/06/2024

REPARATO  
PRODOTTO

04/06/24

TOT.IMPONIBILE

TOT.IVA

TOTALE

EUR

FIRMA DEL L'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

FIRMA DEL L'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

IMPIANTO ☐ IDONEO ☐ NON IDONEO AL REGOLARE FUNZIONAMENTO

IL TECNICO

☐ ALTRO

L'IMPIANTO E' STATO RICONSEGNAO: ☐ ATTIVO ☐ NON ATTIVO

CONFERMANDO L'EFFETTIVA DURATA DEL LAVORO SVOLTO, MI RITENGO PIENAMENTE  
SODDISFATTO/A DELLA RIPARAZIONE ESEGUITA E/O DEI PRODOTTI INSTALLATI.

IL CLIENTE / L'UTENTE

Per Accettazione

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la presente esprimiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96

DATA

FIRMA

**Oggetto:** RE: Fwd: assistenza campanelli reparto di nefrologia

**Mittente:** Luca Dell'Orso <dimsrl.luca@gmail.com>

**Data:** 04/06/2024, 11:56

**A:** francesca.dagresta@asl.pe.it, Vincenzo Lo Mele <vincenzo.lomele@asl.pe.it>, Chiara Di Paolo <chiara.dipaolo@asl.pe.it>

**CC:** Segreteria DIM srl <dimsrl.segreteria@gmail.com>

### Notifica d'intervento

Buongiorno

ir formiamo che abbiamo provveduto al ripristino dell'impianto e segnaliamo che il pulsante di chiamata del letto 6 non è funzionante, pertanto si rimanda per competenza.

Saluti.



**Luca Dell'Orso**  
dimsrl.luca@gmail.com

+ 39 085 - 291152

Numero Verde  
**800 998575**

I nostri uffici sono aperti dal Lunedì al Venerdì  
dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30

----- Messaggio originale -----

Da: Segreteria DIM srl <dimsrl.segreteria@gmail.com>

Data: 03/06/24 14:09 (GMT+01:00)

A: Luca Dell'Orso <dimsrl.luca@gmail.com>

Oggetto: Fwd: assistenza campanelli reparto di nefrologia

----- Messaggio Inoltrato -----

**Oggetto:** assistenza campanelli reparto di nefrologia

**Data:** Mon, 3 Jun 2024 11:37:11 +0000

**Mittente:** Francesca D'Agresta <francesca.dagresta@asl.pe.it>

**A:** [dimsrl.segreteria@gmail.com](mailto:dimsrl.segreteria@gmail.com) <[dimsrl.segreteria@gmail.com](mailto:dimsrl.segreteria@gmail.com)>

Buongiorno, scrivo per richiedere assistenza e revisione dell'impianto dei campanelli dei degenti nel reparto di Nefrologia, ospedale di Pescara. Si è ripresentato il problema di un campanello che suona senza nessuna corrispondenza nelle stanze, alcune spie arancioni accese sui display e le luci verdi nel corridoio accese che non riusciamo a spegnere.



Grazie

CPSI Francesca D'Agresta