



Fornitura – Installazione – Manutenzione di: Impianti di Allarme Antifurto Teleassistiti ed Antincendio  
Impianti TVCC e Videocontrollo – Armadi di Sicurezza – Cassaforti – Porte Blindate – Automatismi per Cancelli, Portoni e Serrande, Porte Automatiche – Controllo Accessi – Cablaggio  
Strutturato – Apparecchiature per Reti.

Tel. 085 291152 - Fax 085 4293348 - web. [www.dimsrl.it](http://www.dimsrl.it) - mail: [dimsrl@tin.it](mailto:dimsrl@tin.it)



Assistenza Tecnica

**Beghelli**

Per la tua tranquillità  
la nostra tecnologia


Spett.le  
Azienda Asl Uff. Gestione Patrimonio  
Via Paolini 68  
65124 PESCARA  
C.A. Ing. LO MELE

Pescara, 14 giugno 2024  
OGGETTO: Estratto conto lavori ORTOPEDIA P.O. PENNE

Data Intervento	Tipo impianto	Ubicazione	Lavorazione eseguita	Importo
14/06/24	SISTEMA CHIAMATA	ORTOPEDIA P.O. PENNE RICHIESTA MAIL DEL 03/06/2024	STANZA 7 SOSTITUZIONE PULSANTE N. 03 MANODOPERA APPLICATA	16,50 105,00
TOTALE LAVORAZIONE IVA ESCLUSA				121,50

**DIM S.r.l.** – via Ugo Foscolo 35 65122 PESCARA ... P.iva – c.f. 01453210682 – trib. PE n°75395 – cciaa n°319793  
SERVIZIO CLIENTI DIM attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30





**DIM S.r.l.** via U.Foscolo n° 35  
65121 PESCARA Fax 0854293348

http: www.dimsrl.it e-mail: dimsrl@tin.it Tel. 085291152  
c.f./p.iva n°01453210682, Trib. PE n°75395, CCIAA n°319793, REA n°97497



**Impianti e Sistemi di Sicurezza,  
di Automazione, Elettronici,  
Telefonici, Telematici, Manutenzione**

**Assistenza Tecnica  
Beghelli**

# SCHEDA DI INTERVENTO PER MANUTENZIONE

CLIENTE

AZIENDA-A.USL PE-UFF.GEST.PATRIM

VIA R. PAOLINI N. 68

65124 PESCARA

PE

TELEFONO

FAX

RICHIESTA N.

487/008

DATA RICHIESTA

13/06/2024

COD. CLIENTE

477

TIPO IMPIANTO

ANALISI INFORT.

CODICE IMPIANTO

ISTRUZIONI

ORTOPEDIA P.O. PENNE

UBICAZIONE

STAZA 4

NOTE CLIENTE

DATA INIZIO 1° INTERVENTO

16/06/2024

ORA PARTENZA

15:00

DATA INIZIO 2° INTERVENTO

ORA PARTENZA

DATA FINE 1° INTERVENTO

ORA RIENTRO

18:00

DATA FINE 2° INTERVENTO

ORA RIENTRO

TECNICI ESECUTORI

Becchi L.

TOT. ORE

TECNICI ESECUTORI

TOT. ORE

KM. PARTE ZA

KM. RIENTRO

KM. PARTENZA

KM. RIENTRO

TOT. KM.

TARGA

CAUSALE INTERVENTO

ANOMALIA SU STAZA

1) INTERVENTO ESEGUITO

RICERCA GUARDO; SOSTITUZIONE PULSANTE RETE STAZA

2) INTERVENTO ESEGUITO

TIPO DI MANUTENZIONE:

☐ ORDINARIA

☐ STRAORDINARIA

☐ ADEGUATIVA

☐ GARANZIA

RIF. RICHIESTA

QTA'	CODICE	DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	TOTALE
01 03		SISTEMA CHIAMATE STANZA 1 LETTO 1 RICHIESTA MAIL DEL 13/06/2024  Bticino 5005 14/06/24	35,00	16,50 105,00
TOT.IMPONIBILE			TOT.IVA	TOTALE EUR
121,50				

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

IMPIANTO ☐ IDONEO ☐ NON IDONEO AL REGOLARE FUNZIONAMENTO

☐ ALTRO

L'IMPIANTO E' STATO RICONSEGNA TO: ☐ ATTIVO ☐ NON ATTIVO

CONFERMANDO L'EFFETTIVA DURATA DEL LAVORO SVOLTO, MI RITENGO PIENAMENTE  
SODDISFATTO/A DELLA RIPARAZIONE ESEGUITA E/O DEI PRODOTTI INSTALLATI.

IL TECNICO

IL CLIENTE / L'UTENTE

Per Accettazione

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la presente esprimiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96

DATA

FIRMA



**Oggetto:** RE: Fwd: Campanello non funzionante

**Mittente:** Luca Dell'Orso <dimsrl.luca@gmail.com>

**Data:** 14/06/2024, 18:11

**A:** ortopedia.penne@asl.pe.it, Chiara Di Paolo <chiara.dipaolo@asl.pe.it>, Vincenzo Lo Mele <vincenzo.lomele@asl.pe.it>

**CC:** Segreteria DIM srl <dimsrl.segreteria@gmail.com>

Buonasera

Informiamo che abbiamo provveduto al ripristino.

Saluti



I nostri uffici sono aperti dal Lunedì al Venerdì  
dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30

----- Messaggio originale -----

Da: Segreteria DIM srl <dimsrl.segreteria@gmail.com>

Data: 14/06/24 18:02 (GMT+01:00)

A: Luca Dell'Orso <dimsrl.luca@gmail.com>

Oggetto: Fwd: Campanello non funzionante

----- Messaggio Inoltrato -----

**Oggetto:** Campanello non funzionante

**Data:** Thu, 13 Jun 2024 14:46:32 +0000

**Mittente:** Ortopedia Penne <ortopedia.penne@asl.pe.it>

**A:** dimsrl.segreteria@gmail.com <dimsrl.segreteria@gmail.com>

Buonasera si chiede riparazione del campanello a muro nella U.O. di ortopedia P.O. Penne camera  
1 letto 1

cordiali saluti

patrizia sereno