



Fornitura – Installazione – Manutenzione di: Impianti di Allarme Antifurto Teleassistiti ed Antincendio
Impianti TVCC e Videocontrollo – Armadi di Sicurezza – Cassaforti – Porte Blindate – Automatismi per Cancelli, Portoni e Serrande, Porte Automatiche – Controllo Accessi – Cablaggio
Strutturato – Apparecchiature per Reti.

Tel. 085 291152 - Fax 085 4293348 - web. www.dimsrl.it - mail: dimsrl@tin.it



Assistenza Tecnica
Beghelli

Per la tua tranquillità
La nostra tecnologia

Spett.le

Azienda Asl Uff. Gestione Patrimonio
Via Paolini 68
65124 PESCARA
C.A. Ing. LO MELE

Pescara, 25 luglio 2024

OGGETTO: Estratto conto lavori ORTOPEDIA EST

Data Intervento	Tipo impianto	Ubicazione	Lavorazione eseguita	Importo
21/07/24	SISTEMA CHIAMATA	ORTOPEDIA EST RICHIESTA TELEFONICA	INTERVENTO DEL 21/07/24 VERIFICA GUASTO INTERVENTO DEL 24/07/24 SOSTITUZIONE BUZZER SUONERIA N. 01 MANODOPERA APPLICATA INTERVENTO DEL 25/07/24 SOSTITUZIONE BUZZER SUONERIA N. 01 MANODOPERA APPLICATA	35,00 22,00 35,00 22,00 35,00
TOTALE LAVORAZIONE IVA ESCLUSA				149,00



DIM S.r.l. via U.Foscolo n° 35
65121 PESCARA Fax 0854293348

http: www.dimsrl.it e-mail: dimsrl@tin.it Tel. 085291152
c.f./p.iva n°01453210682, Trib. PE n°75395, CCIAA n°319793, REA n°97497



Impianti e Sistemi di Sicurezza,
di Automazione, Elettronici,
Telefonici, Telematici, Manutenzione

Assistenza Tecnica

Beghelli

SCHEDA DI INTERVENTO PER MANUTENZIONE

CLIENTE

AZIENDA-A.USL PE-UFF.GEST.PATRIM

VIA R. PAOLINI N. 68

65124 PESCARA

PE

TELEFONO

FAX

RICHIESTA N.

DATA RICHIESTA

COD. CLIENTE

TIPO IMPIANTO

CODICE IMPIANTO

ISTRUZIONI

UBICAZIONE

NOTE CLIENTE

DATA INIZIO 1° INTERVENTO	ORA PARTENZA	DATA INIZIO 2° INTERVENTO	ORA PARTENZA
21/07/2024	6:00		
DATA FINE 1° INTERVENTO	ORA RIENTRO	DATA FINE 2° INTERVENTO	ORA RIENTRO
	5:00		
TECNICI ESECUTORI	TOT ORE	TECNICI ESECUTORI	TOT ORE
Lu'orso L			
KM. PARTENZA	KM. RIENTRO	KM. PARTENZA	KM. RIENTRO
TOT KM	TARGA		

CAUSALE INTERVENTO

IMPIANTO NON TACITABILE

1) INTERVENTO ESEGUITO

Problema di Centralina Unità Bloccata; Provveduto allo Sblocco
IMPIANTO LASCIATO FUNZIONANTE

2) INTERVENTO ESEGUITO

LA CONDIZIONE INTERVENTO CON SOSTITUZIONE PUNTO RIENTRO SPALTA
DISTACCATO DAL MURO E RIPRISTINATO PUNTO RIENTRO CENTRALE UNITA INF.
COME IN FOTO

TIPO DI MANUTENZIONE:

☐ ORDINARIA

☐ STRAORDINARIA

☐ ADEGUATIVA

☐ GARANZIA

RIF. RICHIESTA

QTA'	CODICE	DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	TOTALE
01		CONTROLLARE FUNZIONAMENTO LAVORO SOSTENUTO		35,00
TOT IMPONIBILE			TOT IVA	TOTALE
35,00				EUR

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

IMPIANTO ☐ IDONEO ☐ NON IDONEO AL REGOLARE FUNZIONAMENTO

☐ ALTRO

L'IMPIANTO E' STATO RICONSEGNA TO: ☐ ATTIVO ☐ NON ATTIVO

CONFERMANDO L'EFFETTIVA DURATA DEL LAVORO SVOLTO, MI RITENGO PIENAMENTE
SODDISFATTO/A DELLA RIPARAZIONE ESEGUITA E/O DEI PRODOTTI INSTALLATI.

IL TECNICO

IL CLIENTE / L'UTENTE

Per Accettazione

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la presente esprimiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.675/96.

DATA

FIRMA



DIM S.r.l. via U.Foscolo n° 35
65121 PESCARA Fax 0854293348

http: www.dimsrl.it e-mail: dimsrl@tin.it Tel. 085291152
c.f./p.iva n°01453210682, Trib.PE n°75395, CCIAA n°319793, REA n°97497



Impianti e Sistemi di Sicurezza,
di Automazione, Elettronici,
Telefonici, Telematici, Manutenzione

Assistenza Tecnica

Beghelli

SCHEDA DI INTERVENTO PER MANUTENZIONE

CLIENTE

AZIENDA-A.USL PE-UFF.GEST.PATRIM

VIA R. PAOLINI N. 68

65124 PESCARA

PE

TELEFONO

FAX

TIPO IMPIANTO

CODICE IMPIANTO

UBICAZIONE

ORTOPEDIA EST P.O. PESCARA

RICHIESTA N.	DATA RICHIESTA	COD. CLIENTE 477
ISTRUZIONI		
NOTE CLIENTE		

DATA INIZIO 1° INTERVENTO 29/07/2024	ORA PARTENZA 19:00	DATA INIZIO 2° INTERVENTO	ORA PARTENZA
DATA FINE 1° INTERVENTO	ORA RIENTRO 20:00	DATA FINE 2° INTERVENTO	ORA RIENTRO
TECNICI ESECUTORI Borghese L.	TOT ORE	TECNICI ESECUTORI	TOT ORE
KM PARTENZA	KM RIENTRO	KM PARTENZA	KM RIENTRO
TOT. KM.		TARGA	

CAUSALE INTERVENTO

PULSANTE BLOCCATO STAMPA SOGGIORNO; BIVETTO SODDISFATTO
STAMPA INFORMAZIONI

1) INTERVENTO ESEGUITO

SBLOCCATO PULSANTE SOGGIORNO + SOSTITUITO BIVETTO SODDISFATTO

2) INTERVENTO ESEGUITO

TIPO DI MANUTENZIONE: ☐ ORDINARIA ☐ STRAORDINARIA ☐ ADEGUATIVA ☐ GARANZIA RIF. RICHIESTA

QTA'	CODICE	DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	TOTALE
1		CONTROLLARE FUNZIONAMENTO		
01		BUTTER 24V. giugno 2024 24/07/24	22,00	22,00
				35,00
TOT. IMPONIBILE			TOT. IVA	TOTALE EUR
4,00				

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

IMPIANTO ☐ IDONEO ☐ NON IDONEO AL REGOLARE FUNZIONAMENTO
☐ ALTRO

L'IMPIANTO E' STATO RICONSEGNA TO: ☐ ATTIVO ☐ NON ATTIVO

CONFERMANDO L'EFFETTIVA DURATA DEL LAVORO SVOLTO, MI RITENGO PIENAMENTE
SODDISFATTO/A DELLA RIPARAZIONE ESEGUITA E/O DEI PRODOTTI INSTALLATI.

IL TECNICO

IL CLIENTE / L'UTENTE

Per Accettazione

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la presente esprimiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.675/96.

DATA

FIRMA



DIM S.r.l. via U.Foscolo n° 35
65121 PESCARA Fax 0854293348

http://www.dimsrl.it e-mail: dimsrl@tin.it Tel. 085291152
c.f./p.iva n°01453210682, Trib.PE n°75395, CCIAA n°319793, REA n°97497



Impianti e Sistemi di Sicurezza,
di Automazione, Elettronici,
Telefonici, Telematici, Manutenzione

Assistenza Tecnica
Beghelli

SCHEDA DI INTERVENTO PER MANUTENZIONE

CLIENTE

AZIENDA-A.USL PE-UFF.GEST.PATRIM

VIA R. PAOLINI N. 68

65124 PESCARA

PE

TELEFONO

FAX

TIPO IMPIANTO

CARATTERI INF.

CODICE IMPIANTO

UBICAZIONE

ORTOPEDIA EST

RICHIESTA N.

6321228

DATA RICHIESTA

COD. CLIENTE

477

ISTRUZIONI

NOTE CLIENTE

DATA INIZIO 1° INTERVENTO

25/07/2024

ORA PARTENZA

11:00

DATA INIZIO 2° INTERVENTO

ORA PARTENZA

DATA FINE 1° INTERVENTO

ORA RIENTRO

12:00

DATA FINE 2° INTERVENTO

ORA RIENTRO

TECNICI ESECUTORI

TOT ORE

TECNICI ESECUTORI

TOT ORE

KM PARTENZA

KM RIENTRO

KM PARTENZA

KM RIENTRO

TOT. KM

TARGA

CAUSALE INTERVENTO

BURRO BURRER CARATTERI INF.

1) INTERVENTO ESEGUITO

A CAUSA DEL MAUAVATO INTERVENTO DEI ATTI SERRA, IL PORTO DI
LICE DI AVER BOUTO STACCARE MANUTENZIONE IL BURRER AL FUE

2) INTERVENTO ESEGUITO

DI POTER TACITARE L'IMPIANTO

TIPO DI MANUTENZIONE:

☐ ORDINARIA

☒ STRAORDINARIA

☐ ADEGUATIVA

☐ GARANZIA

RIF. RICHIESTA

QTA	CODICE	DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	TOTALE
1		CONTROLLARE FUNZIONAMENTO		
01		BURRER 24 V DC		27,00
		GRUPPO D'ALIMENTAZIONE		35,00
TOT. IMPONIBILE			TOT. IVA	TOTALE
72,00				EUR

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma _____

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma _____

IMPIANTO ☐ IDONEO ☐ NON IDONEO AL REGolare FUNZIONAMENTO

☐ ALTRO _____

L'IMPIANTO E' STATO RICONSEGNA TO: ☐ ATTIVO ☐ NON ATTIVO

IL TECNICO

CONFERMANDO L'EFFETTIVA DURATA DEL LAVORO SVOLTO, MI RITENGO PIENAMENTE
SODDISFATTO/A DELLA RIPARAZIONE ESEGUITA E/O DEI PRODOTTI INSTALLATI.

IL CLIENTE / L'UTENTE

Per Accettazione

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la presente esprimiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.675/96.

DATA

FIRMA

ORTOPEDIA EST.

Oggetto: Ortopedia Est - P.O. Pescara / Chiamate Infermieri

Mittente: Luca Dell'Orso <dimsrl.luca@gmail.com>

Data: 21/07/2024, 13:07

A: vincenzo.lomele@asl.pe.it, arianna.iacone@asl.pe.it.

CC: dimsrl.segreteria@gmail.com, Venanzio Dell'Orso <dimsrl.nanzio@gmail.com>

Buongiorno

Informiamo che abbiamo provveduto al ripristino dell'impianto a seguito di chiamata telefonica transitata attraverso il centralino aziendale.

Il tecnico ha rilevato delle difformità durante l'intervento raffigurate nelle foto allegate, che provvederemo a ripristinare immediatamente.

Saluti



Luca Dell'Orso
dimsrl.luca@gmail.com

+ 39 085 - 291152

Numero Verde
800 998575

I nostri uffici sono aperti dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30

—20240721_043942.jpg—