



Fornitura – Installazione – Manutenzione di: Impianti di Allarme Antifurto Teleassistiti ed Antincendio  
Impianti TVCC e Videocontrollo – Armadi di Sicurezza – Cassaforti – Porte Blindate – Automatismi per Cancelli, Portoni e Serrande, Porte Automatiche – Controllo Accessi – Cablaggio  
Strutturato – Apparecchiature per Reti.

Tel. 085 291152 - Fax 085 4293348 - web. [www.dimsrl.it](http://www.dimsrl.it) - mail: [dimsrl@tin.it](mailto:dimsrl@tin.it)



Assistenza Tecnica  
**Beghelli**


Per la tua tranquillità  
La nostra tecnologia

Spett.le  
Azienda Asl Uff. Gestione Patrimonio  
Via Paolini 68  
65124 PESCARA  
C.A. Ing. LO MELE

Pescara, 12 agosto 2024 UTIC

Data Intervento	Tipo impianto	Ubicazione	Lavorazione eseguita	Importo
12/08/24	SISTEMA CHIAMATA	UTIC STANZA 9 RICHIESTA TELEFONICA	SOSTITUZIONE ACCUMULATORE N. 1,5 MANODOPERA	5,50 52,50
TOTALE LAVORAZIONE IVA ESCLUSA				58,00





**DIM S.r.l.** via U.Foscolo n° 35  
65121 PESCARA Fax 0854293348

http: www.dimsrl.it e-mail: dimsrl@tin.it Tel. 085291152  
c.f./p.iva n°01453210682, Trib. PE n°75395, CCIAA n°319793, REA n°97497



Impianti e Sistemi di Sicurezza,  
di Automazione, Elettronici,  
Telefonici, Telematici, Manutenzione

Assistenza Tecnica

**Beghelli**

# SCHEDA DI INTERVENTO PER MANUTENZIONE

CLIENTE

AZIENDA-A.USL PE-UFF.GEST.PATRIM

VIA R. PAOLINI N. 68

65124 PESCARA

PE

TELEFONO

FAX

TIPO IMPIANTO

CODICE IMPIANTO

UBICAZIONE

RICHIESTA N.

DATA RICHIESTA

COD. CLIENTE

ISTRUZIONI

NOTE CLIENTE

DATA INIZIO 1° INTERVENTO 12/08/2004	ORA PARTENZA 14:00	DATA INIZIO 2° INTERVENTO	ORA PARTENZA
DATA FINE 1° INTERVENTO	ORA RIENTRO 15:30	DATA FINE 2° INTERVENTO	ORA RIENTRO
TECNICI ESECUTORI L. ORSOL	TOT ORE	TECNICI ESECUTORI	TOT ORE
KM. PARTENZA	KM. RIENTRO	KM. PARTENZA	KM. RIENTRO
TARGA		TARGA	
CAUSALE INTERVENTO CAMERA 9 NON ESEGUE BEST			
1) INTERVENTO ESEGUITO SOSTITUZIONE BATTERIA PUNTO BEST CAMERA			
2) INTERVENTO ESEGUITO			

TIPO DI MANUTENZIONE: ☐ ORDINARIA ☐ STRAORDINARIA ☐ ADEGUATIVA ☐ GARANZIA

RIF. RICHIESTA

QTA'	CODICE	DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	TOTALE
01		CONTROLLARE FUNZIONAMENTO		
1,5		PIU' LITIO 3U	5,50	5,50
		PIU' O BPRNA	35,00	52,50
		17/8/24		
TOTIMPONIBILE			TOT IVA	TOTALE
			58,00	EUR

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

IMPIANTO ☐ IDONEO ☐ NON IDONEO AL REGOLARE FUNZIONAMENTO

☐ ALTRO

L'IMPIANTO E' STATO RICONSEGNA TO: ☐ ATTIVO ☐ NON ATTIVO

CONFERMANDO L'EFFETTIVA DURATA DEL LAVORO SVOLTO, MI RITENGO PIENAMENTE SODDISFATTO/A DELLA RIPARAZIONE ESEGUITA E/O DEI PRODOTTI INSTALLATI.

IL TECNICO

IL CLIENTE / L'UTENTE

Per Accettazione

DATA

FIRMA

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la presente esprimiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.675/96.

**Oggetto:** Richiesta riparazione campanello stanza 9 UTIC PESCARA

**Mittente:** Cardiologia UTIC Pescara <cardiologiautic.pescara@asl.pe.it>

**Data:** 12/08/2024, 09:47

**A:** "dimsrl.segreteria@gmail.com" <dimsrl.segreteria@gmail.com>

Buongiorno,

come da accordi telefonici si invia richiesta riparazione campanello stanza 9.

—Allegati:—

---

richiesta campanello stanza 9 non funzionante.pdf

164 kB