



Fornitura – Installazione – Manutenzione di: Impianti di Allarme Antifurto Teleassistiti ed Antincendio
Impianti TVCC e Videocontrollo – Armadi di Sicurezza – Cassaforti – Porte Blindate – Automatismi per Cancelli, Portoni e Serrande, Porte Automatiche – Controllo Accessi – Cablaggio
Strutturato – Apparecchiature per Reti.

Tel. 085 291152 - Fax 085 4293348 - web. www.dimsrl.it - mail: dimsrl@tin.it



Assistenza Tecnica


Beghelli

Per la tua tranquillità
La nostra tecnologia

Spett.le
Azienda Asl Uff. Gestione Patrimonio
Via Paolini 68
65124 PESCARA
C.A. Ing. LO MELE

Pescara, 28 agosto 2024 AFO POPOLI

Data Intervento	Tipo impianto	Ubicazione	Lavorazione eseguita	Importo
28/08/24	SISTEMA CHIAMATA	AFO POPOLI RICHIESTA MAIL DEL 28/08/24	SOSTITUZIONE SUONERIA SUPPLEMENTARE N. 02 MANODOPERA	78,00 70,00
TOTALE LAVORAZIONE IVA ESCLUSA				148,00



DIM S.r.l. via U.Foscolo n° 35
65121 PESCARA Fax 0854293348

http: www.dimsrl.it e-mail: dimsrl@tin.it Tel. 085291152
c.f./p.iva n°01453210682, Trib.PE n°75395, CCIAA n°319793, REA n°97497



Impianti e Sistemi di Sicurezza,
di Automazione, Elettronici,
Telefonici, Telematici, Manutenzione

Assistenza Tecnica
Beghelli

SCHEDA DI INTERVENTO PER MANUTENZIONE

CLIENTE

AZIENDA-A.USL PE-UFF.GEST.PATRIM

VIA R. PAOLINI N. 68

65124 PESCARA

PE

TELEFONO

FAX

TIPO IMPIANTO

CODICE IMPIANTO

UBICAZIONE

P.O. POPOLI CHIRURGIA AFO

RICHIESTA N.

DATA RICHIESTA

COD. CLIENTE

477

ISTRUZIONI

NOTE CLIENTE

DATA INIZIO 1° INTERVENTO 28/08/2024	ORA PARTENZA 21:50	DATA INIZIO 2° INTERVENTO	ORA PARTENZA
DATA FINE 1° INTERVENTO	ORA RIENTRO 24:00	DATA FINE 2° INTERVENTO	ORA RIENTRO
TECNICI ESECUTORI Bianco	TOT. ORE	TECNICI ESECUTORI	TOT. ORE
KM. PARTENZA	KM. RIENTRO	KM. PARTENZA	KM. RIENTRO
CAUSALE INTERVENTO IMPIANTO NON ADEGUATO SEGUITO DALLA ACUSTICA		TARGA	
1) INTERVENTO ESEGUITO SOSTITUITO BATTERIA ELETTRICA			
2) INTERVENTO ESEGUITO			

TIPO DI MANUTENZIONE: ☐ ORDINARIA ☐ STRAORDINARIA ☐ ADEGUATIVA ☐ GARANZIA RIF. RICHIESTA _____

QTA'	CODICE	DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	TOTALE
01	Btuno 336910	CONTROLLARE FUNZIONAMENTO		78,00
02		SOSTITUIRE BATTERIA SUPPLEMENTARE A PARTE PIANO D'OPERA	35,00	70,00
REGISTRATO PROTOCOLLO		78/2/26		
TOTIMPONIBILE			TOT.IVA	TOTALE EUR
148,00				

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma _____

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma _____

IMPIANTO ☐ IDONEO ☐ NON IDONEO AL REGolare FUNZIONAMENTO
☐ ALTRO _____

L'IMPIANTO E' STATO RICONSEGNA TO: ☐ ATTIVO ☐ NON ATTIVO

CONFERMANDO L'EFFETTIVA DURATA DEL LAVORO SVOLTO, MI RITENGO PIENAMENTE
SODDISFATTO/A DELLA RIPARAZIONE ESEGUITA E/O DEI PRODOTTI INSTALLATI.

IL TECNICO

IL CLIENTE / L'UTENTE

Per Accettazione

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la presente esprimiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.675/96.

DATA _____ FIRMA _____
ASL PESCARA
Presidio Ospedaliero POPOLI
UOSD CHIRURGIA GENERALE
C.d.c. AA05D06
ASL PESCARA
U.O.S.D ORTOPEDIA POPOLI
c.d.c AA05D09

suoneria campanelli non funzionante

AFO Chirurgia Popoli

mer 28/08/2024 21:57

A:dimsrl.segreteria@gmail.com <dimsrl.segreteria@gmail.com>