




CONTROSOFFITTO NUOVO
SOLAIO SU CUI APPLICARE PROTEZIONE REI 120

PROTEZIONE ANTINCENDIO DEL SOLAIO

Protezione antincendio del solaio in latero-cemento non intonacato realizzata con lastre in calce siliceo esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore 900 kg/m³ e bordi chamfrati, applicate su strisce collantate dello stesso materiale e spessore, ammassato del solaio mediante bagaglio meccanico, completa struttura di lastre e strisce spessore 8 mm, per resistenza al fuoco REI 120.

PARTICOLARE CONTROSOFFITTO

SCHEMA INSTALLAZIONE DOPPIA STRUTTURA NASCOSTA
TIPO METALSCREEN Q6044 - TIPO METALSCREEN ASUTRON



AZIENDA U.S.L.
PESCARA

PRESIDIO OSPEDALIERO
"SANTO SPIRITO" DI PESCARA
Plano Seminterrato - Locali Sterilizzazione

OGGETTO: ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE

ELABORATO GRAFICO
CONTROSOFFITTO E LOCALI UTA

PROGETTO ESECUTIVO

Direttore Sanitario del presidio P.O. di Pescara



Ing. Gabriele Gigliotti
 Via S. Maria S. S. 100 - 66022 PESCARA
 Tel. 0727/32144 - 0727/4316415



Il Responsabile del Procedimento
 Ing. Luigi Landolfi

data **FEBBRAIO 2019**

TAV. C.3

Revit

