


## MESE DI SETTEMBRE

DATA	ORA	REPARTO	PIANO	COSTO €
			FORNITURA N. 4 CAMPANELLI WI-FI PER STANZA	
27-ago	09:00	UTIC	N.8 LETTI N. 11-12-13-14	330
12-set	16:30	DH ONCOLOGIA	RIPRISTINO CHIAMATA INFERMIERI	80
14-set	16:00	EMATOLOGIA	RIPRISTINO CHIAMATA INFERMIERI	80
22-set	08:45	CHIR. VASCOLARE	STANZA 7 LETTO 3 SOSTITUZIONE CAMPANELLO	170
			DOPPIO PULSANTE PER CHIAMATA INFERMIERI E	
			ACCENSIONE LUCE TESTATA LETTO, STANZA 6	
			SOSTITUZIONE PULSANTE DISARMATORE ,E	
			SOSTITUZIONE LUCE CORRIDOIO	
20-set	16:30	UTIE	STANZA 16 QUADRO ACCENSIONE STACCATO DAL MURO	330
22-set	18:30	CHIRURGIA TORACICA	SISTEMAZIONE LUCI ED EFFETTUATA STANZA 17	80
27-set		MEDICINA EST	RIPRISTINO IMPIANTO DI CHIAMATA STANZA 7 LETTO 17 E 18	80
TOT				1150+ IVA

NON SONO STATI INSERITI NEL MESE DI AGOSTO IN QUANTO MANCAVANO DEI CAMPANELLI

990

sensi degli artt. 46,46 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 DATA 04/11/2022









I: UTIC - URGENTEMENTE - Assistenza campanelli utilizzati per chiamata infermieri in camera degenza N. 8

**Oggetto:** I: UTIC - URGENTEMENTE - Assistenza campanelli utilizzati per chiamata infermieri in camera degenza N. 8

**Mittente:** Vincenzo Lo Mele <vincenzo.lomele@asl.pe.it>

**Data:** 22/08/2022, 08:34

**A:** "salu.servizi@libero.it" <salu.servizi@libero.it>



D'ordine

La Segreteria

U.O.C. Ing. Ing. Clinica – HTA

Tel. 3109

---

**Da:** Nicola Cifaratti <nicola.cifaratti@asl.pe.it>

**Inviato:** giovedì 18 agosto 2022 09:02

**A:** Vincenzo Lo Mele <vincenzo.lomele@asl.pe.it>; Antonio Busich <antonio.busich@asl.pe.it>

**Cc:** Leonardo Paloscia <leonardo.paloscia@asl.pe.it>; Umberto Russi <umberto.russi@asl.pe.it>; Giuseppe Trusso <giuseppe.trusso@asl.pe.it>

**Oggetto:** UTIC - URGENTEMENTE - Assistenza campanelli utilizzati per chiamata infermieri in camera degenza N. 8

**Priorità:** Alta

Gentilissimi,

con la presente Vi chiedo, per la UOC di CARDIOLOGIA di Pescara, di attivare URGENTEMENTE l'assistenza ai campanelli per il sistema di chiamata infermieri bloccata (luce e sonoro non sono piu' funzionanti) nella seguente stanza e posti letto:

**CAMERA 8 – posto letto 11, 12, 13 e 14**

NB: in UTIC su 16 posti letto disponibili, 4 campanelli non sono funzionanti

Cordiali saluti.

Dott. Nicola Cifaratti

Coordinatore Infermieristico

UOC Cardiologia - UTIC e Cardiologia Interventistica

1 piano ALA EST

P.O. di Pescara

Phone: +39 085/425.2675

Phone: +39 329/36.66.571

Mail: [nicola.cifaratti@asl.pe.it](mailto:nicola.cifaratti@asl.pe.it)





**Oggetto:** I: DH ONCOLOGIA

**Mittente:** Umberto Russi <umberto.russi@asl.pe.it>

**Data:** 13/09/2022, 09:12

**A:** "SA.LU. Servizi" <salu.servizi@libero.it>

---

**Da:** DH Oncologia

**Inviato:** lunedì 12 settembre 2022 14:57:25

**A:** Umberto Russi

**Oggetto:** DH ONCOLOGIA

BUONASERA,

SI RICHIEDE INTERVENTO TECNICO PER MALFUNZIONAMENTO IMPIANTO CAMPANELLI, SI E' ROTTO IL DISPLAY CHE SEGNALE QUALE STANZA STA CHIAMANDO.

INOLTRE NON SONO ANCORA ARRIVATI GLI ADATTATORI PER LA TERAPIA O2 RICHIESTI QUALCHE SETTIMANA FA.

RINGRAZIO E SALUTO.

richiesta intervento per campanello

**Oggetto:** richiesta intervento per campanello

**Mittente:** Ortopedia Traumatologia <ortopedia.traumatologia@asl.pe.it>

**Data:** 27/09/2022, 08:21

**A:** "salu.servizi@libero.it" <salu.servizi@libero.it>

SI CHIEDE INTERVENTO PER SOSTITUZIONE PARTE TERMINALE DEL CAMPANELLO LETTO NUM 2 IN  
ORTOPEDIA SECONDO PIANO ALA EST. GRAZIE

NON C'E' RAPPORTO TECNICO





## Mariassunta Rastelli

---

**Da:** Daniele Di Nunzio  
**Inviato:** giovedì 25 maggio 2023 10:37  
**A:** Chiara Di Paolo; Mariassunta Rastelli  
**Oggetto:** I: ordine lavori straordinari messa a norma chiamata infermieri

Credo intendevate questa comunicazione

D.

---

**Da:** Vincenzo Lo Mele  
**Inviato:** mercoledì 31 agosto 2022 12:20  
**A:** [salu.servizi@libero.it](mailto:salu.servizi@libero.it)  
**Cc:** Daniele Di Nunzio  
**Oggetto:** ordine lavori straordinari messa a norma chiamata infermieri

Premesso che con atto direttoriale nr. 80 del 18/07/2022 , che si allega, Vi è stata affidata l'attività di modifica e manutenzione straordinaria degli impianti di chiamata infermieri come da dettaglio condiviso.

Con la presente si vuole formalizzare la procedura da seguire al fine di consentirci di poter successivamente collaudare i vari interventi; a tal proposito è necessario fornire puntualmente data intervento, reparto oggetto dell'intervento, documentazione fotografica pre e post intervento, attestazione e/o rapporto intervento firmato da Vs. operatore e controfirmato da personale ASL.

Certificazione di conformità a regola dell'arte come da DL 32/07

Per quanto eventualmente già realizzato si chiede di voler comunque recuperare la documentazione necessaria.

In caso di mancanza della documentazione probante gli interventi effettuati non si potrà procedere alla relativa liquidazione.

Si ricorda inoltre che dalla data di inizio dei lavori (affidamento) il tempo necessario al completamento dei lavori era fissato in due mesi.

Si resta in attesa di vs. urgente riscontro

**Il Direttore U.O.C.**  
**Ingegneria Clinica - HTA**  
*Dr. Ing. Lo Mele Vincenzo*  
Tel. Dir. 085 425 3106  
Mobile 3351935581



RAPPORTO DI LAVORAZIONE

SA.LU.SERVIZI SRI

N°

data

27/09

VIA ROMA, 79 - 65012 CEPAGATTI (PE)  
P.IVA: 02220530683 Cod. Fisc.: 02220530683

OSPEDALE PESCARA.  
MEDICINA EST 2° PIANO

Tel. \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_ P.Iva \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Annotazioni

Descrizione Lavoro Eseguito:

RIPIANTO IMPIANTO e SCOLLEGAMENTO STANZA 18.  
NECESSITA MODIFICI


Dipendente	da Ora	a Ora	da Ora	a Ora	Ore Lavorate	costo Ora	Totale
DANIE NERONE							


Descrizione Materiali	UM	Quantità	Importo	Sconto	Totale
DA PAGARE					

Tot. Dipendenti	Tot. Materiali	Diritto di Chiamata	Tot. Lavoro	Iva	Totale Rapporto
-----------------	----------------	---------------------	-------------	-----	-----------------

Pagato  Da Pagare

Acconto \_\_\_\_\_ Saldo \_\_\_\_\_

Firma Tecnico 

Firma Cliente  
CRISTIANO PELLICCIOTTI 

riparazione base pulsantiera

**Oggetto:** riparazione base pulsantiera

**Mittente:** Daniela Di Nicola <daniela.dinicola@asl.pe.it>

**Data:** 20/09/2022, 12:20

**A:** "salu.servizi@libero.it" <salu.servizi@libero.it>

**CC:** Umberto Russi <umberto.russi@asl.pe.it>

Buongiorno, si richiede con estrema urgenza la riparazione della base dove fuoriesce il cavo della pulsantiera luci nella stanza N. 16 del reparto UTIE.

La base si è staccata dal muro e ci sono i fili della corrente esposti.

La stanza è stata vuotata pertanto si può lavorare in sicurezza e senza il paziente.

Cordiali saluti

Daniela Di Nicola

Coord.Inferm UTIE



RAPPORTO DI LAVORAZIONE

SA.LU.SERVIZI SRL

N°

data

20/01/2012

VIA ROMA, 79 - 65012 CEPAGATTI (PE)  
P.IVA: 02220530683 Cod. Fisc.: 02220530683

OPERA LE DI REPARAZIONE  
REPARATO U.T.O.I.E

Tel. \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_ P.Iva \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Annotazioni

Descrizione Lavoro Eseguito:

STAMPATO N° 16 QUADRO ACCESSORI STACCATO DAL  
PENNO.

RIPIUMINATO E URSI PIESTO U FUNZIONAMENTO.

Dipendente	da Ora	a Ora	da Ora	a Ora	Ore Lavorate	costo Ora	Totale
LUCA LORENTA	16:15	16:45					

Descrizione Materiali	UM	Quantità	Importo	Sconto	Totale
		✓			

Tot. Dipendenti	Tot. Materiali	Diritto di Chiamata	Tot. Lavoro	Iva	Totale Rapporto
<input type="checkbox"/> Pagato	<input type="checkbox"/> Da Pagare			Acconto	Saldo

Firma Tecnico

Firma Cliente

INTERVENTO PER MANCATO FUNZIONAMENTO DI UN CAMPANELLO

**Oggetto:** INTERVENTO PER MANCATO FUNZIONAMENTO DI UN CAMPANELLO

**Mittente:** Medicina Interna Pescara <medicinainterna.pescara@asl.pe.it>

**Data:** 22/09/2022, 19:31

**A:** "salu.servizi@libero.it" <salu.servizi@libero.it>

Si richiede quanto già anticipato telefonicamente circa la riparazione di un campanello della stanza di degenza n° 7 della Medicina Interna Ala Est di Pescara; gentilmente se è possibile venire tempestivamente in quanto, rimanendo acceso il campanello in questione, si annulla il segnale acustico degli altri pazienti presenti in reparto.

L'infermiera di turno, Di Paolo Martina.

RAPPORTO DI LAVORAZIONE

SA.LU.SERVIZI SRI

N°

data

22/09/2022

VIA ROMA, 79 - 65012 CEPAGATTI (PE)  
P.IVA: 02220530683 Cod. Fisc.: 02220530683

OSPEDALE DI PESCARA  
REP. CHIRURGIA VASCOLARE

Tel. \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_ P.Iva \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Annotazioni

Descrizione Lavoro Eseguito:

STANZA N° 7 LETTO N° 3 SOSTITUZIONE CATERMENO CON  
DOPPIO PULSANTE PER CHIAMATA INFERTUSI ED ACCENSIONE  
WCE FESTA LETTO

STANZA N° 6 SOSTITUZIONE PULSANTE D. SOSTAZIONE  
CREATA = WCE CHIAMATA CORRIDOIO

Dipendente	da Ora	a Ora	da Ora	a Ora	Ore Lavorate	costo Ora	Totale
CUCIA LAROMNA	8:45	17:00					
ALESSANDRO DI VAIURO	8:45	17:00					

Descrizione Materiali	UM	Quantità	Importo	Sconto	Totale
AMPPIRE WCE CORRIDOIO	n°	2			
PULSANTE DA DOPPIA	n°	1			
CAVO PULSANTE	mt	2			
PULSANTE DISTRIBUZIONE CHIAMATA	n°	1			

Tot. Dipendenti	Tot. Materiali	Diritto di Chiamata	Tot. Lavoro	Iva	Totale Rapporto
<input type="checkbox"/> Pagato	<input type="checkbox"/> Da Pagare			Acconto	Saldo

Firma Tecnico: *[Signature]* Firma Cliente: *[Signature]* VALENTINA PASIA

SI RICHIEDE INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE PER GUASTO SISTEMA DI CHIAMATA STANZA N°17 PRESSO IL REPART...

**Oggetto:** SI RICHIEDE INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE PER GUASTO SISTEMA DI CHIAMATA STANZA N°17 PRESSO IL REPARTO DI **CHIRURGIA TORACICA** DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA 3° PIANO ALA EST. CORDIALI SALUTI

**Mittente:** Chirurgia Toracica Pescara <chirurgiatoracica.pe@asl.pe.it>

**Data:** 22/09/2022, 18:05

**A:** "salu.servizi@libero.it" <salu.servizi@libero.it>

SI RICHIEDE INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE PER GUASTO SISTEMA DI CHIAMATA STANZA N°17 PRESSO IL REPARTO DI CHIRURGIA TORACICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA 3° PIANO ALA EST. CORDIALI SALUTI





I: manutenzione centralina campanelli

**Oggetto:** I: manutenzione centralina campanelli

**Mittente:** Vincenzo Lo Mele <vincenzo.lomele@asl.pe.it>

**Data:** 13/09/2022, 12:03

**A:** "salu.servizi@libero.it" <salu.servizi@libero.it>

**CC:** Daniele Di Nunzio <daniele.dinunzio@asl.pe.it>



D'ordine

La Segreteria

U.O.C. Ing. Ing. Clinica – HTA

Tel. 3109

---

**Da:** Gabriella D'Agostino <gabriella.dagostino@asl.pe.it>

**Inviato:** martedì 13 settembre 2022 11:15

**A:** Vincenzo Lo Mele <vincenzo.lomele@asl.pe.it>

**Oggetto:** manutenzione centralina campanelli

Buongiorno Ing. Lo Mele,

come da accordi telefonici, si richiede l'intervento urgente dei tecnici per la centralina campanelli posta in U.O.C.

Ematologia ala OVEST 5° piano.

La centralina è stata posizionata nuova ma molte volte il sistema di chiamata non funziona: a volte non emette suono acustico altre non viene indicata la camera di chiamata.

Inoltre era da sostituire il tirante nella corsia centrale e da posizionare ex novo un tirante nella sezione pediatrica.

Grazie