

**Comune di CEPAGATTI**  
Provincia di PESCARA

pag. 1

## **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria impiantistiche per l'installazione di nuovi terminali a parete tipo split idronici del piano terra e secondo CERS di Cepagatti

**COMMITTENTE:** A.S.L. DI PESCARA

Data, 02/12/2025

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 035115c	<b>LAVORI A CORPO</b>  Ventilconvettore a parete alta con ventilatore tangenziale in materiale plastico con supporto in gomma, mobile in ABS, batteria con tubi di rame ed alette in alluminio fissate ai ... locità massima con acqua entrante a 7 °C, DT 5 °C, aria entrante a 27 °C: resa frigorifera 3,00 kW, resa termica 3,23 kW Ventilconvettore a Parete Piano Terra Spogliatoio Uomini Spogliatoio Donne  SOMMANO cad					1,00 1,00 <hr/> 2,00	1'124,42	2'248,84
2 IM.040.010.1 40.b	Allaccio di ventilconvettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con ma ... tribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico.-- Per allaccio 2 tubi con scarico condensa Allaccio Ventilconvettore dalla tubazione esistente Piano Terra Spogliatoio Uomini Spogliatoio Donne  SOMMANO cad					1,00 1,00 <hr/> 2,00	281,17	562,34
3 NP14 (IM.170.010. 010.b)	Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25- - DN = 15 (1/2"), PN = 64 Nuove Valvole di intercettazione Ventilconvettori Piano Terra Spogliatoio Uomini Spogliatoio Donne  SOMMANO cad					2,00 2,00 <hr/> 4,00	12,62	50,48
4 035115c	Ventilconvettore a parete alta con ventilatore tangenziale in materiale plastico con supporto in gomma, mobile in ABS, batteria con tubi di rame ed alette in alluminio fissate ai ... locità massima con acqua entrante a 7 °C, DT 5 °C, aria entrante a 27 °C: resa frigorifera 3,00 kW, resa termica 3,23 kW Ventilconvettore a Parete Piano Secondo Spogliatoio Uomini Ambulatorio 13 Locale di Servizio  SOMMANO cad					1,00 1,00 1,00 <hr/> 3,00	1'124,42	3'373,26
5 IM.040.010.1 40.b	Allaccio di ventilconvettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con ma ... tribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico.-- Per allaccio 2 tubi con scarico condensa Allaccio Ventilconvettore dalla tubazione esistente Piano Secondo Spogliatoio Uomini Ambulatorio 13 Locale di Servizio  SOMMANO cad					1,00 1,00 1,00 <hr/> 3,00	281,17	843,51
6 NP14 (IM.170.010. 010.b)	Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25- - DN = 15 (1/2"), PN = 64 Nuove Valvole di intercettazione Ventilconvettori Piano Secondo Spogliatoio Uomini Ambulatorio 13 Locale di Servizio  SOMMANO cad					2,00 2,00 2,00 <hr/> 6,00	12,62	75,72
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'154,15



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					50,00		12'036,18
	SOMMANO m					50,00		
14 EL.200.010.0 60.a	Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchia ... lette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. -- Per ogni coll. monofase max 16 A						4,94	247,00
	SOMMANO Cad					5,00		
						5,00		
15 EL.020.010.0 60.b	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, Secondo la normativa vigente, completo di sonda tira - filo, gi ... i di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista - Diametro mm 20 Piano terra Piano secondo		20,00 30,00			20,00 30,00	92,83	464,15
	SOMMANO m					50,00		
16 EL.020.020.0 30.a	SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in oper ... i accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. -- misure assimilabili a mm 100x100x50						5,06	253,00
	SOMMANO Cad					5,00		
17 EL.020.020.0 30.c	SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in oper ... i accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. -- misure assimilabili a mm 160x110x70						6,60	33,00
	SOMMANO Cad					5,00		
18 NP01	Compenso assistenza Tecnica per configurazione di nuovi terminali idronici installati al sistema centralizzato esistente					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00		
19 IM.190.010.6 00.d	Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto (DDC) per servizi tecnologici di media e grande estensione, costituito da centrale di gestione, uno o più moduli auto ... centrale di gestione e con l'utente dell'ambiente permettendo una modifica del set-point. -- Modulo autonomo da 32 punti Controllo Centralizzato, moduli per gestione di n. 2 Elettropompe, interfaccia Pompa di calore e connettori					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
20 IM.240.010.0 40.i	Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato. Spessore: S (mm). - Diametro = mm 400 S = 0,6 PIANO SECONDO CANALE MICROFORATO COMPRENSIVO DI FLANGIA ALLACCIO VENTILANTE		8,00			1,00	2'535,90	2'535,90
	SOMMANO m					8,00		
	A R I P O R T A R E					8,00	38,70	309,60
								17'094,19



