

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: Lavori di installazione di n. 6 recuperatori di calore c/o il Piano terra della Palazzina C del P.O. di Pescara e di n. 2 recuperatori di calore e n. 1 Condizionatore c/o Il Corpo Nuovo del P.O. di Popoli

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale di Pescara

Pescara, 07/05/2025

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 ABR25_EL.0 10.022.011.a	Punto presa sottotraccia, a partire dalla scatola di derivazione di zona, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 10 m. Sono compresi: la ... u tracce predisposte, delle scatole e del tubo.- Punto presa sottotraccia 2x10AA/16A+ T o tipo UNEL, FG17 (RISCHIO MEDIO) SOMMANO Cad	8,00	51,24	409,92	10,48	2,557
2 ABR25_EL.0 20.010.010.c	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, (Colore: bianco naturale, nero, verde, azzurro, marrone, lilla) serie media (Resistenza ... ti, cavallotti di fissaggio, dato in opera con tipo di posa incassato a pavimento, parete e soffitto. - - Diametro mm 25 SOMMANO m	260,00	3,48	904,80	23,40	2,586
3 ABR25_EL.0 20.020.020.e	SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO, fornita e posta in opera con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - dimensioni assimilabili a mm 160x140x70 SOMMANO Cad	8,00	5,64	45,12	1,12	2,482
4 ABR25_EL.0 30.010.100.b	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR ... terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Tripolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV - - Sezione 3x2,5 mm² SOMMANO m	260,00	4,94	1'284,40	33,80	2,632
5 ABR25_EL.0 40.010.060.a	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, secondo la normativa vigente, posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su ... ta di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria.- - bipolare da 6A a 32A con Id: 0.03A SOMMANO Cad	8,00	165,31	1'322,48	33,84	2,559
6 ABR25_IM.3 00.010.020.e	Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituito da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite ... ZA ELETTRICA max assorbita (escluso la batteria elettrica di riscaldamento) kW 1,1.- - Modello pensile a pompa di calore SOMMANO cad	1,00	2'578,55	2'578,55	66,01	2,560
7 ABR25_IM.3 00.010.020.h	Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituito da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite POTENZA ELETTRICA max assorbita (escluso la batteria elettrica di riscaldamento) kW 1,1.- - Linea frigorifera da m 6,0 SOMMANO cad	1,00	267,84	267,84	6,86	2,561
8 PREZZO 008	Fornitura e posa in opera di staffe di sostegno in acciaio zincato fissate a soffitto mediante tasselli chimici SOMMANO cadauno	16,00	146,97	2'351,52	0,00	
9 PREZZO 001	Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore Entalpico Lossnay per Installazione Orizzontale o Verticale con portata d'aria pari a 350 m³/h tipo "MITSUBISHI ELECTRIC LGH-35RVX3-E" SOMMANO cadauno	6,00	2'291,20	13'747,20	0,00	
10 PREZZO 002	Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore a parete a parete monotubo decentralizzato 50 m³/h tipo " Mitsubishi VL-50SR2-E" SOMMANO cadauno	1,00	721,91	721,91	0,00	
11 PREZZO 003	Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore a parete da 100 m³/h tipo "Mitsubishi VL-100EU5-E" SOMMANO cadauno	1,00	734,72	734,72	0,00	
12 PREZZO 004	Fornitura e posa in opera di filtro aggiuntivo PM10 70% (M6 secondo EN779)per recuperatori di calore da 350 mc/h SOMMANO cadauno	6,00	304,58	1'827,48	0,00	
13 PREZZO 005	Fornitura e posa in opera di controllo remoto mediante pannelli elettronici SOMMANO cadauno	6,00	258,56	1'551,36	0,00	
14	Modifica alle finestre in alluminio per uscite canali aria complete di griglie di					
	A R I P O R T A R E			27'747,30	175,51	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPOR TI	COSTO Sicurezza	incid. %
		TOTALE		
	RIPORTO			
M	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>			
	LAVORI A MISURA euro	30'947,30	175,51	0,567
	TOTALE euro	30'947,30	175,51	0,567
	Pescara, 07/05/2025			
	Il Tecnico			
	A RIPORTARE			