



AZIENDA U. S. L. DI PESCARA
U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale
Via Renato Paolini n° 68 - 65124 PESCARA
C.F./P.IVA 01397530682

MOD. 3 MANUTENZIONE MINIMALE PROGRAMMATA SU IMPIANTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI RADIOATTIVI

Primo intervento: Consegna del libretto di manutenzione

marca

Modello

Data di installazione

Ultima manutenzione eseguita

CONTROLLI E MANUTENZIONE PARTE MECCANICA

1. Controllo visivo – ricerca perdite delle imhoff
2. Controllo visivo – ricerca perdite serbatoi di decadimento
3. Verifica funzionamento apertura pozzetto a basso fondo

CONTROLLO E MANUTENZIONE PARTE ELETTRICA

4. Verifica tensione di alimentazione elettrica
5. Verifica alimentazione prese elettriche di servizio impianto
6. Verifica funzionamento spie quadro elettrico
7. Verifica funzionamento valvola di smistamento imhoff (se elettrica)
8. Verifica funzionamento valvole carico , scarico e campionamento (se elettriche)
9. Verifica funzionamento galleggiante pozzetto di troppo pieno
10. Verifica funzionamento pompa del pozzetto di troppo pieno
11. Verifica funzionamento pompe di smistamento (se presenti)
12. Verifica funzionamento pompa di campionamento
13. Verifica funzionamento pompe di scarico

CONTROLLO E MANUTENZIONE PARTE PNEUMATICA

14. Controllo alimentazione aria compressa verifica e regolazione pressione di alimentazione
15. Alimentazione aria compressa verifica e regolazione pressione secondaria
16. Verifica funzionamento valvola di smistamento imhoff (se pneumatica)
17. Verifica funzionamento valvole di carico, scarico e campionamento(se pneumatiche)

CONTROLLI E MANUTENZIONE SISTEMA IDRAULICO

18. Controllo e regolazione pressione circuito di prelievo

UOC SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE
IL DIRETTORE RESPONSABILE
Ing. Vincenzo Lo Mele

