



Fornitura – Installazione – Manutenzione di: Impianti di Allarme Antifurto Teleassistiti ed Antincendio  
Impianti TVCC e Videocontrollo – Armadi di Sicurezza – Cassaforti – Porte Blindate – Automatismi per Cancelli, Portoni e Serrande, Porte Automatiche – Controllo Accessi – Cablaggio  
Strutturato – Apparecchiature per Reti.

Tel. 085 291152 - Fax 085 4293348 - web. [www.dimsrl.it](http://www.dimsrl.it) - mail: [dimsrl@tin.it](mailto:dimsrl@tin.it)



Assistenza Tecnica

**Beghelli**

Per la tua tranquillità  
La nostra tecnologia

Spett.le

Azienda Asl Uff. Gestione Patrimonio

Via Paolini 68


65124 PESCARA

C.A. Ing. LO MELE

Pescara, 02 febbraio 2024

OGGETTO: Estratto conto lavori Chirurgia Sud

Data Intervento	Tipo impianto	Ubicazione	Lavorazione eseguita	Importo
02/02/24	SISTEMA CHIAMATA	CHIRURGIA SUD RICHIESTA MAIL DEL 02/02/2024	<b>STANZA 1</b> RIPRISTINO PULSANTIERA E BUZZER STANZA INFERMIERI N. 2,5 MANODOPERA COPPIA DI TECNICI	175,00
<b>TOTALE LAVORAZIONE IVA ESCLUSA</b>				<b>175,00</b>



**DIM S.r.l.** via U.Foscolo n° 35  
65121 PESCARA Fax 0854293348

http: www.dimsrl.it e-mail: dimsrl@tin.it Tel. 085291152  
c.f./p.iva n°01453210682, Trib. PE n°75395, CCIAA n°319793, REA n°97497



Impianti e Sistemi di Sicurezza,  
di Automazione, Elettronici,  
Telefonici, Telematici, Manutenzione

Assistenza Tecnica

**Beghelli**

# SCHEDA DI INTERVENTO PER MANUTENZIONE

CLIENTE

AZIENDA-A.USL PE-UFF.GEST.PATRIM

VIA R. PAOLINI N. 68

65124 PESCARA

PE

TELEFONO

FAX

TIPO IMPIANTO

CASA 10F.

CODICE IMPIANTO

UBICAZIONE

CORRUGIA 3° P. SUB

RICHIESTA N.

DATA RICHIESTA

COD. CLIENTE

477

ISTRUZIONI

NOTE CLIENTE

DATA INIZIO 1° INTERVENTO

02/02/2024

ORA PARTENZA

15.00 / 17.30

DATA INIZIO 2° INTERVENTO

ORA PARTENZA

DATA FINE 1° INTERVENTO

ORA RIENTRO

DATA FINE 2° INTERVENTO

ORA RIENTRO

TECNICI ESECUTORI

TOT. ORE

TECNICI ESECUTORI

TOT. ORE

KM. PARTENZA

KM. RIENTRO

KM. PARTENZA

KM. RIENTRO

TOT. KM.

TARGA

CAUSALE INTERVENTO

STATA 1 PULSATORE ROTTA / ROTTA SUB 10F. ROTTA

1) INTERVENTO ESEGUITO

RIPRISTINO PULSATORE STATA 1 - RIPRISTINO ROTTA SUB 10F

2) INTERVENTO ESEGUITO

TIPO DI MANUTENZIONE: ☐ ORDINARIA

☒ STRAORDINARIA

☐ ADEGUATIVA

☐ GARANZIA

RIF. RICHIESTA

QTA	CODICE	DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	TOTALE
25		CONTROLLARE FUNZIONAMENTO di nuovo BMT CORR. 25.00 02/02/24	72.00	175.00
TOT. IMPONIBILE			TOT. IVA	TOTALE EUR
175.00				

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

IMPIANTO ☐ IDONEO ☐ NON IDONEO AL REGOLARE FUNZIONAMENTO

☐ ALTRO

L'IMPIANTO E' STATO RICONSEGNAO: ☐ ATTIVO ☐ NON ATTIVO

IL TECNICO

CONFERMANDO L'EFFETTIVA DURATA DEL LAVORO SVOLTO, MI RITENGO PIENAMENTE  
SODDISFATTO/A DELLA RIPARAZIONE ESEGUITA E/O DEI PRODOTTI INSTALLATI.

IL CLIENTE / L'UTENTE

Per Accettazione

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la presente esprimiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.675/96.

DATA

FIRMA



**Oggetto:** RE: Fwd: richiesta riparazione campanelli chiamata infermieri chirurgia generale e d'urgenza P.O. Pescara terzo piano ala sud

**Mittente:** Luca Dell'Orso <dimsrl.luca@gmail.com>

**Data:** 02/02/2024, 17:25

**A:** Vincenzo Lo Mele <vincenzo.lomele@asl.pe.it>, Chiara Di Paolo <chiara.dipaolo@asl.pe.it>, rita.leonzio@asl.pe.it

**CC:** Segreteria DIM srl <dimsrl.segreteria@gmail.com>

Buonasera

informiamo che abbiamo provveduto al ripristino.

Saluti.



**Luca Dell'Orso**  
dimsrl.luca@gmail.com  
+ 39 085 - 291152  
Numero Verde  
**800 998575**

I nostri uffici sono aperti dal Lunedì al Venerdì  
dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30

----- Messaggio originale -----

Da: Segreteria DIM srl <dimsrl.segreteria@gmail.com>

Data: 02/02/24 14:24 (GMT+01:00)

A: Luca Dell'Orso <dimsrl.luca@gmail.com>

Oggetto: Fwd: richiesta riparazione campanelli chiamata infermieri chirurgia generale e d'urgenza P.O. Pescara terzo piano ala sud

----- Messaggio Inoltrato -----

**Oggetto:** richiesta riparazione campanelli chiamata infermieri chirurgia generale e d'urgenza P.O. Pescara terzo piano ala sud

**Data:** Fri, 2 Feb 2024 11:57:43 +0000

**Mittente:** Rita Leonzio <rita.leonzio@asl.pe.it>

**A:** Segreteria DIM srl <dimsrl.segreteria@gmail.com>

Si richiede riparazione campanelli chiamata infermieri stanza numero 1 ,è rotta la pulsantiera dietro la porta.

Si chiede inoltre riparazione centralina situata in guardiola, ci sono i fili scoperti .

Aspetto un vostro intervento nel più breve tempo possibile, grazie.

La Coordinatrice Infermieristica

Dott.ssa Leonzio Rita