



Fornitura – Installazione – Manutenzione di: Impianti di Allarme Antifurto Teleassistiti ed Antincendio
Impianti TVCC e Videocontrollo – Armadi di Sicurezza – Cassaforti – Porte Blindate – Automatismi per Cancelli, Portoni e Serrande, Porte Automatiche – Controllo Accessi – Cablaggio
Strutturato – Apparecchiature per Reti.

Tel. 085 291152 - Fax 085 4293348 - web. www.dimsrl.it - mail: dimsrl@tin.it



Assistenza Tecnica

Beghelli

Per la tua tranquillità
La nostra tecnologia


Spett.le
Azienda Asl Uff. Gestione Patrimonio
Via Paolini 68
65124 PESCARA
C.A. Ing. LO MELE

Pescara, 22 gennaio 2024
OGGETTO: Estratto conto lavori Neurochirurgia

Data Intervento	Tipo impianto	Ubicazione	Lavorazione eseguita	Importo
22/01/24	SISTEMA CHIAMATA	NEUROCHIRURGIA RICHIESTA MAIL DEL 22/01/2024	STANZA 5 VERIFICA GUASTO N. 1,5 MANODOPERA APPLICATA	52,50
TOTALE LAVORAZIONE IVA ESCLUSA				52,50

DIM S.r.l. – via Ugo Foscolo 35 65122 PESCARA ... P.iva – c.f. 01453210682 – trib. PE n°75395 – cdiaa n°319793
SERVIZIO CLIENTI DIM attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30





DIM S.r.l. via U.Foscolo n° 35
65121 PESCARA Fax 0854293348

http: www.dimsrl.it e-mail: dimsrl@tin.it Tel. 085291152
c.f./p.iva n°01453210682, Trib. PE n°75395, CCIAA n°319793, REA n°97497



Impianti e Sistemi di Sicurezza,
di Automazione, Elettronici,
Telefonici, Telematici, Manutenzione

Assistenza Tecnica
Beghelli

SCHEDA DI INTERVENTO PER MANUTENZIONE

CLIENTE

AZIENDA-A.USL PE-UFF.GEST.PATRIM

VIA R. PAOLINI N. 68

65124 PESCARA

PE

TELEFONO

FAX

TIPO IMPIANTO

CODICE IMPIANTO

UBICAZIONE

Neurochirurgia 1° P / STAGIA 5

RICHIEDENTE

DATA RICHIEDENTE

COD. CLIENTE

477

ISTRUZIONI

NOTE CLIENTE

DATA INIZIO 1° INTERVENTO

22/01/2024

ORA PARTENZA

16.00

DATA INIZIO 2° INTERVENTO

ORA PARTENZA

DATA FINE 1° INTERVENTO

ORA RIENTRO

17.30

DATA FINE 2° INTERVENTO

ORA RIENTRO

TECNICI ESECUTORI

TOT. ORE

TECNICI ESECUTORI

TOT. ORE

KM. PARTENZA

KM. RIENTRO

KM. PARTENZA

KM. RIENTRO

TOT. KM.

TARGA

CAUSALE INTERVENTO

PULSAUTE CARICA NON REGOLA LA CIRCUITAZIONE

1) INTERVENTO ESEGUITO

Proceduto all'isolamento dell'armadio per eseguire l'intervento
nell'armadio / INTERVENTO DELL'ATTI SICUREZZA

2) INTERVENTO ESEGUITO

Per ripristino potenza di circuito.

TIPO DI MANUTENZIONE:

☐ ORDINARIA

☐ STRAORDINARIA

☐ ADEGUATIVA

☐ GARANZIA

RIF. RICHIEDENTE

QTA'	CODICE	DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	TOTALE
		CONTROLLARE FUNZIONAMENTO		
		<div>REGISTRATO PROTOCOLLO DATA 22/01/24</div>		
			TOT. IMPONIBILE 57,50	TOTALE EUR

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

IMPIANTO ☐ IDONEO ☐ NON IDONEO AL REGOLARE FUNZIONAMENTO

☐ ALTRO

L'IMPIANTO E' STATO RICONSEGNA TO: ☐ ATTIVO ☐ NON ATTIVO

CONFERMANDO L'EFFETTIVA DURATA DEL LAVORO SVOLTO, MI RITENGO PIENAMENTE
SODDISFATTO/A DELLA RIPARAZIONE ESEGUITA E/O DEI PRODOTTI INSTALLATI.

IL TECNICO

IL CLIENTE / L'UTENTE

Per Accettazione

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la presente esprimiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.675/98.

DATA

FIRMA

U.O. NEUROCHIRURGIA
ASL PESCARA

Oggetto: RE: FW: riparazione campanello chiamata infermiere

Mittente: Luca Dell'Orso <dimsrl.luca@gmail.com>

Data: 22/01/2024, 17:35

A: neurochirurgia.pe@asl.pe.it, vincenzo.lomele@asl.pe.it, Chiara Di Paolo
<chiara.dipaolo@asl.pe.it>

CC: Segreteria DIM srl <dimsrl.segreteria@gmail.com>

Buonasera

informiamo che abbiamo provveduto ad eseguire l'intervento, purtroppo in accordo con il personale presente, il tecnico ha dovuto isolare la stanza in quanto l'anomalia proviene da un pulsante di chiamata, e la stessa anomalia bloccava l'impianto.

Si rimanda per competenza e ci rendiamo disponibili al ripristino a seguito dell'intervento dell'ati siemens.

Saluti



Luca Dell'Orso
dimsrl.luca@gmail.com

+ 39 085 - 291152

Numero Verde
800 998575

I nostri uffici sono aperti dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30

----- Messaggio originale -----

Da: "dimsrl.segreteria" <dimsrl.segreteria@gmail.com>

Data: 22/01/24 17:31 (GMT+01:00)

A: dimsrl.luca@gmail.com

Oggetto: FW: riparazione campanello chiamata infermiere

----- Messaggio originale -----

Da: Neurochirurgia Pescara <neurochirurgia.pe@asl.pe.it>

Data: 22/01/24 17:05 (GMT+01:00)

A: dimsrl.segreteria@gmail.com

Oggetto: riparazione campanello chiamata infermiere

si richiede intervento dell'elettricista per riparazione campanello chiamata infermiere, della degenza n.5 letti 12-13. Cordiali saluti Neurochirurgia Pescara.