



Fornitura – Installazione – Manutenzione di: Impianti di Allarme Antifurto Teleassistiti ed Antincendio
Impianti TVCC e Videocontrollo – Armadi di Sicurezza – Cassaforti – Porte Blindate – Automatismi per Cancelli, Portoni e Serrande, Porte Automatiche – Controllo Accessi – Cablaggio
Strutturato – Apparecchiature per Reti.

Tel. 085 291152 - Fax 085 4293348 - web. www.dimsrl.it - mail: dimsrl@tin.it




Assistenza Tecnica
Beghelli

Per la tua tranquillità
La nostra tecnologia

Spett.le
Azienda Asl Uff. Gestione Patrimonio
Via Paolini 68
65124 PESCARA
C.A. Ing. LO MELE

Pescara, 21 febbraio 2024
OGGETTO: Estratto conto lavori Nefrologia

| Data Intervento | Tipo impianto | Ubicazione | Lavorazione eseguita | Importo |
|--------------------------------|------------------|---|--|---------|
| 21/02/24 | SISTEMA CHIAMATA | NEFROLOGIA RICHIESTA MAIL DEL 21/02/2024 | ESEGUITO RESET N. 03 MANODOPERA APPLICATA | 105,00 |
| TOTALE LAVORAZIONE IVA ESCLUSA | | | | 105,00 |



DIM S.r.l. via U.Foscolo n° 35
65121 PESCARA Fax 0854293348

http: www.dimsrl.it e-mail: dimsrl@tin.it Tel. 085291152
c.f./p.iva n°01453210682, Trib. PE n°75395, CCIAA n°319793, REA n°97497



**Impianti e Sistemi di Sicurezza,
di Automazione, Elettronici,
Telefonici, Telematici, Manutenzione**

**Assistenza Tecnica
Beghelli**

SCHEDA DI INTERVENTO PER MANUTENZIONE

CLIENTE

AZIENDA-A.USL PE-UFF.GEST.PATRIM

VIA R. PAOLINI N. 68

65124 PESCARA

PE

TELEFONO

FAX

TIPO IMPIANTO

CODICE IMPIANTO

UBICAZIONE

RICHIESTA N.

160/008

DATA RICHIESTA

21/02/2024

COD. CLIENTE

477

ISTRUZIONI

NEFROLOGIA PALAZZO ROSSO COVID P. 0

NOTE CLIENTE

DATA INIZIO 1° INTERVENTO

21/02/2024

ORA PARTENZA

20.00/23.00

DATA FINE 1° INTERVENTO

ORA RIENTRO

DATA INIZIO 2° INTERVENTO

ORA PARTENZA

DATA FINE 2° INTERVENTO

ORA RIENTRO

TECNICI ESECUTORI

TOT. ORE

TECNICI ESECUTORI

TOT. ORE

KM. PARTENZA

KM. RIENTRO

KM. PARTENZA

KM. RIENTRO

TOT. KM.

TARGA

CAUSALE INTERVENTO

COLLA MAIL RICHIESTA

1) INTERVENTO ESEGUITO

ERGUITI RESIST SO STAMPE IN PUNTERIA; RIPRISTINATO IMPIANTO;
PARELLA LENO 7 DA SOSTITUIRE, SI RIMUOVA PER COMPETENZA ATI SISTEMI

2) INTERVENTO ESEGUITO

TIPO DI MANUTENZIONE:

☐ ORDINARIA

☒ STRAORDINARIA

☐ ADEGUATIVA

☐ GARANZIA

RIF. RICHIESTA

| QTA' | CODICE | DESCRIZIONE | COSTO UNITARIO | TOTALE |
|------|-------------|---|----------------|--------|
| 403 | Regolazione | SI STEMA CHI AMATE RICHIESTA MAIL DEL 21/02/2024 | 35,00 | 105,00 |
| | | REGISTRATO FOTO 21/02/24 | | |
| | | | TOT.IMPONIBILE | TOTALE |
| | | | 105,00 | EUR |

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

IMPIANTO ☐ IDONEO ☐ NON IDONEO AL REGOLARE FUNZIONAMENTO

☐ ALTRO

IL TECNICO

L'IMPIANTO E' STATO RICONSEGNAO: ☐ ATTIVO ☐ NON ATTIVO

CONFERMANDO L'EFFETTIVA DURATA DEL LAVORO SVOLTO, MI RITENGO PIENAMENTE
SODDISFATTO/A DELLA RIPARAZIONE ESEGUITA E/O DEI PRODOTTI INSTALLATI.

IL CLIENTE / L'UTENTE

Per Accettazione

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la presente esprimiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.675/96.

DATA

FIRMA

NEFROLOGIA

Oggetto: RE: Fwd: RICHIESTA DI ASSISTENZA

Mittente: Luca Dell'Orso <dimsrl.luca@gmail.com>

Data: 21/02/2024, 12:41

A: massimo.tocco@asl.pe.it, Vincenzo Lo Mele <vincenzo.lomele@asl.pe.it>, Chiara Di Paolo <chiara.dipaolo@asl.pe.it>

CC: Segreteria DIM srl <dimsrl.segreteria@gmail.com>

Buongiorno,

Informiamo che abbiamo provveduto al ripristino delle anomalie descritte.

Saluti



I nostri uffici sono aperti dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30

----- Messaggio originale -----

Da: Segreteria DIM srl <dimsrl.segreteria@gmail.com>

Data: 21/02/24 08:35 (GMT+01:00)

A: Luca Dell'Orso <dimsrl.luca@gmail.com>

Oggetto: Fwd: RICHIESTA DI ASSISTENZA

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: RICHIESTA DI ASSISTENZA

Data: Wed, 21 Feb 2024 07:06:37 +0000

Mittente: Massimo Tocco <massimo.tocco@asl.pe.it>

A: dimsrl.segreteria@gmail.com <dimsrl.segreteria@gmail.com>

CON LA PRESENTE SI RICHIEDE ALLA SV ASSISTENZA PER MALFUNZIONAMENTO SISTEMA ACUSTICO DI AVVISO DEI PAZIENTI NEL REPARTO DI NEFROLOGIA PALAZZO ROSSO COVID PIANO ZERO. IN PARTICOLARE I CAMPANELLI DELLE TESTATE DEI LETTI N° 3-4-5-9 NON SUONANO E DURANTE LA GIORNATA E DURANTE LA NOTTE SUONA INVECE UN CAMPANELLO CHE NON APPARTIENE A NESSUNA TESTATA. CON L'OCCASIONE PORGO CORDIALI SALUTI.