



Fornitura – Installazione – Manutenzione di: Impianti di Allarme Antifurto Teleassistiti ed Antincendio
Impianti TVCC e Videocontrollo – Armadi di Sicurezza – Cassaforti – Porte Blindate – Automatismi per Cancelli, Portoni e Serrande, Porte Automatiche – Controllo Accessi – Cablaggio
Strutturato – Apparecchiature per Reti.

Tel. 085 291152 - Fax 085 4293348 - web. www.dimsrl.it - mail: dimsrl@tin.it
Per la tua tranquillità
La nostra tecnologia



Assistenza Tecnica
Beghelli


Spett.le
Azienda Asl Uff. Gestione Patrimonio
Via Paolini 68
65124 PESCARA
C.A. Ing. LO MELE

Pescara, 08 gennaio 2024
OGGETTO: Estratto conto lavori Pediatria

Data Intervento	Tipo impianto	Ubicazione	Lavorazione eseguita	Importo
06-08/01/24	SISTEMA CHIAMATA	PEDIATRIA STANZA 5 RICHIESTA MAIL DEL 06/01/2024	INTERVENTO DEL 06/01/2024	
			ISOLATA STANZA	
			N. 02 MANODOPERA APPLICATA	70,00
			INTERVENTO DEL 08/01/2024	
			RIPRISTINO CHIAMATA	
			N. 02 MANODOPERA COPPIA DI TECNICI	140,00
TOTALE LAVORAZIONE IVA ESCLUSA				210,00

DIM S.r.l. – via Ugo Foscolo 35 65122 PESCARA ... P.iva – c.f. 01453210682 – trib. PE n°75395 – cciaa n°319793
SERVIZIO CLIENTI DIM attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30





DIM S.r.l. via U.Foscolo n° 35
65121 PESCARA Fax 0854293348

http: www.dimsrl.it e-mail: dimsrl@tin.it Tel. 085291152
c.f./p.iva n°01453210682, Trib. PE n°75395, CCIAA n°319793, REA n°97497



Impianti e Sistemi di Sicurezza,
di Automazione, Elettronici,
Telefonici, Telematici, Manutenzione

Assistenza Tecnica

Beghelli

SCHEDA DI INTERVENTO PER MANUTENZIONE

CLIENTE

AZIENDA-A.USL PE-UFF.GEST.PATRIM

VIA R. PAOLINI N. 68

65124 PESCARA

PE

TELEFONO

FAX

TIPO IMPIANTO

CLIMATE INFER.

CODICE IMPIANTO

UBICAZIONE

3° Piano Nord PEDIATRIA

RICHIESTA N

DATA RICHIESTA

COD. CLIENTE

ISTRUZIONI

NOTE CLIENTE

DATA INIZIO 1° INTERVENTO 06.01.2023	ORA PARTENZA 10.00	DATA INIZIO 2° INTERVENTO	ORA PARTENZA
DATA FINE 1° INTERVENTO	ORA RIENTRO 12.00	DATA FINE 2° INTERVENTO	ORA RIENTRO
TECNICI ESECUTORI	TOT. ORE	TECNICI ESECUTORI	TOT. ORE
KM. PARTENZA	KM. RIENTRO	KM. PARTENZA	KM. RIENTRO
TOT. KM.	TARGA		

CAUSALE INTERVENTO

Step 5 Blocca Impianto

1) INTERVENTO ESEGUITO

Si è reso necessario isolare la stanza in quanto la stessa blocca il funzionamento di tutto l'impianto; da rimandare l'intervento all'ATI

2) INTERVENTO ESEGUITO

Siemens in quanto il guasto potrebbe essere generato da un pulsante di emergenza

TIPO DI MANUTENZIONE: ☐ ORDINARIA ☒ STRAORDINARIA ☐ ADEGUATIVA ☐ GARANZIA

RIF. RICHIESTA

QTA'	CODICE	DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	TOTALE
1		CONTROLLARE FUNZIONAMENTO		
1		70,00	35,00	70,00
		TOT. IMPOSSIBILE	TOT. IVA	TOTALE EUR

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

IMPIANTO ☐ IDONEO ☐ NON IDONEO AL REGOLARE FUNZIONAMENTO
☐ ALTRO

L'IMPIANTO E' STATO RICONSEGNA TO: ☐ ATTIVO ☐ NON ATTIVO

CONFERMANDO L'EFFETTIVA DURATA DEL LAVORO SVOLTO, MI RITENGO PIENAMENTE SODDISFATTO/A DELLA RIPARAZIONE ESEGUITA E/O DEI PRODOTTI INSTALLATI.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la presente esprimiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.675/96.


IL TECNICO

IL CLIENTE / L'UTENTE

Per Accettazione

DATA

FIRMA



DIM S.r.l. via U.Foscolo n° 35
65121 PESCARA Fax 0854293348

http: www.dimsrl.it e-mail: dimsrl@tin.it Tel. 085291152
c.f./p.iva n°01453210682, Trib.PE n°75395, CCIAA n°319793, REA n°97497



**Impianti e Sistemi di Sicurezza,
di Automazione, Elettronici,
Telefonici, Telematici, Manutenzione**

**Assistenza Tecnica
Beghelli**

SCHEDA DI INTERVENTO PER MANUTENZIONE

CLIENTE

AZIENDA-A.USL PE-UFF.GEST.PATRIM

VIA R. PAOLINI N. 68

65124 PESCARA

PE

TELEFONO

FAX

TIPO IMPIANTO

CODICE IMPIANTO

UBICAZIONE

RICHIESTA N.

7/008

DATA RICHIESTA

08/01/2024

COD. CLIENTE

477

ISTRUZIONI

PEDIATRIA

NOTE CLIENTE

DATA INIZIO 1° INTERVENTO

8/1/2024

ORA PARTENZA

11:30

DATA FINE 1° INTERVENTO

ORA RIENTRO

13:30

DATA INIZIO 2° INTERVENTO

ORA PARTENZA

DATA FINE 2° INTERVENTO

ORA RIENTRO

TECNICI ESECUTORI

TOT. ORE

TECNICI ESECUTORI

TOT. ORE

KM. PARTENZA

KM. RIENTRO

KM. PARTENZA

KM. RIENTRO

TOT. KM.

TARGA

CAUSALE INTERVENTO

1) INTERVENTO ESEGUITO

RIPARAZIONE CHIAMATA STANZA 5 A RICHIEDENTE

INTERVENTO SIMONS

2) INTERVENTO ESEGUITO

TIPO DI MANUTENZIONE:

☐ ORDINARIA

☐ STRAORDINARIA

☐ ADEGUATIVA

☐ GARANZIA

RIF. RICHIESTA

QTA'	CODICE	DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	TOTALE
02		SISTEMA CHIAMATE STANZA 5 ----- GRUPPO RIM Costo di lavoro REGISTRATO 08/01/24 PROTEZIONE	70,00	140,00
TOT.IMPONIBILE			TOT.IVA	TOTALE EUR
140,00				

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

IMPIANTO ☐ IDONEO ☐ NON IDONEO AL REGOLARE FUNZIONAMENTO

☐ ALTRO

IL TECNICO

L'IMPIANTO E' STATO RICONSEGNAO: ☐ ATTIVO ☐ NON ATTIVO

CONFERMANDO L'EFFETTIVA DURATA DEL LAVORO SVOLTO, MI RITENGO PIENAMENTE
SODDISFATTO/A DELLA RIPARAZIONE ESEGUITA E/O DEI PRODOTTI INSTALLATI.

IL CLIENTE / L'UTENTE

Per Accettazione

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la presente esprimiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.675/96.

DATA

FIRMA

Oggetto: RE: SEGNALAZIONE URGENTE PEDIATRIA

Mittente: "dimsrl.segreteria" <dimsrl.segreteria@gmail.com>

Data: 06/01/2024, 18:36

A: Alessandro Pace <alessandro.pace@asl.pe.it>, vincenzo.lomele@asl.pe.it, Chiara Di Paolo <chiara.dipaolo@asl.pe.it>

CC: Barbara Di Mascio <barbara.dimascio@asl.pe.it>, dimsrl.segreteria@gmail.com

Buonasera

Informiamo che abbiamo provveduto ad eseguire un secondo intervento per ripristinare quanto descritto.

Saluti

----- Messaggio originale -----

Da: Alessandro Pace <alessandro.pace@asl.pe.it>

Data: 06/01/24 13:42 (GMT+01:00)

A: dimsrl.segreteria@gmail.com

Cc: Barbara Di Mascio <barbara.dimascio@asl.pe.it>

Oggetto: SEGNALAZIONE URGENTE PEDIATRIA

Buongiorno,

Si segnala che nonostante l'intervento tecnico sul campanello precedentemente segnalato nel reparto di Pediatria del P.O. di Pescara, il problema sussiste, in quanto lo stesso si è riattivato e non siamo in grado di spegnerlo, impedendo così l'allarme acustico degli altri campanelli.

In attesa di vostro celere riscontro

Distinti saluti