



Fornitura – Installazione – Manutenzione di: Impianti di Allarme Antifurto Teleassistiti ed Antincendio
Impianti TVCC e Videocontrollo – Armadi di Sicurezza – Cassaforti – Porte Blindate – Automatismi per Cancelli, Portoni e Serrande, Porte Automatiche – Controllo Accessi – Cablaggio
Strutturato – Apparecchiature per Reti.

Tel. 085 291152 - Fax 085 4293348 - web. www.dimsrl.it - mail: dimsrl@tin.it



Assistenza Tecnica

Beghelli


Per la tua tranquillità
La nostra tecnologia

Spett.le
Azienda Asl Uff. Gestione Patrimonio
Via Paolini 68
65124 PESCARA
C.A. Ing. LO MELE

Pescara, 11 gennaio 2024
OGGETTO: Estratto conto lavori Ostetricia ala sud

Data Intervento	Tipo impianto	Ubicazione	Lavorazione eseguita	Importo
03/01/24	SISTEMA CHIAMATA	OSTETRICA ALA SUD RICHIESTA MAIL DEL 04/01/2024	STANZA 413 RIPRISTINO SUONO BAZZER N. 03 MANODOPERA APPLICATA	105,00
03/01/24	SISTEMA CHIAMATA	OSTETRICA ALA SUD RICHIESTA MAIL DEL 04/01/2024	SUONERIA CORRIDOIO RESET TEMPORIZZATORE N. 1,5 MANODOPERA APPLICATA	52,50
11/01/24	SISTEMA CHIAMATA	OSTETRICA ALA SUD RICHIESTA MAIL DEL 04/01/2024	STANZA 410 RELE BISTABILE N. 03 MANODOPERA APPLICATA	268,00 105,00
TOTALE LAVORAZIONE IVA ESCLUSA				530,50





DIM S.r.l. via U.Foscolo n° 35
65121 PESCARA Fax 0854293348

http: www.dimsrl.it e-mail: dimsrl@tin.it Tel. 085291152
c.f./p.iva n°01453210682, Trib. PE n°75395, CCIAA n°319793, REA n°97497



Impianti e Sistemi di Sicurezza,
di Automazione, Elettronici,
Telefonici, Telematici, Manutenzione

Assistenza Tecnica
Beghelli

SCHEDA DI INTERVENTO PER MANUTENZIONE

CLIENTE

AZIENDA-A.USL PE-UFF.GEST.PATRIM

VIA R. PAOLINI N. 68

65124 PESCARA

PE

TELEFONO

FAX

TIPO IMPIANTO

CORAMMA Int.

CODICE IMPIANTO

UBICAZIONE

OSTETRICIA/GINECOL. C.P. SUB

RICHIEDENTE N. 16008	DATA RICHIEDENTE	COD. CLIENTE 477
ISTRUZIONI		
NOTE CLIENTE		

DATA INIZIO 1° INTERVENTO 03/01/2024	ORA PARTENZA 11.30	DATA INIZIO 2° INTERVENTO	ORA PARTENZA
DATA FINE 1° INTERVENTO	ORA RIENTRO 14.30	DATA FINE 2° INTERVENTO	ORA RIENTRO
TECNICI ESECUTORI		TOT. ORE	
KM. PARTENZA		KM. RIENTRO	
KM. PARTENZA		TOT. KM.	
TARGA			

CAUSALE INTERVENTO

SQUADRA G13 NON REFFA CUPATA

1) INTERVENTO ESEGUITO

TROVATO BUTTER RUMORE DUE TO DA STATA INFERTIGEL;
RIPERISTATO SUDO CON BUTTER; STATA MOMENTANEAMENTE ISOLATA &

2) INTERVENTO ESEGUITO

APPROZIONAMENTO RICAMBI / SI INFORMA CHE LO CASO E' EMERGENZA MA
STATA POTRE' UTILIZZARE LA CORAMMA DESTINATA AL NRO

TIPO DI MANUTENZIONE: ☐ ORDINARIA ☒ STRAORDINARIA ☐ ADEGUATIVA ☐ GARANZIA

RIF. RICHIEDENTE

QTA'	CODICE	DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	TOTALE
03		CONTROLLARE FUNZIONAMENTO RUMORE DUE TO 03/01/24	35,00	105,00
TOT. IMPONIBILE			TOT. IVA	TOTALE EUR

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

IMPIANTO ☐ IDONEO ☐ NON IDONEO AL REGOLARE FUNZIONAMENTO
☐ ALTRO

L'IMPIANTO E' STATO RICONSEGNA TO: ☐ ATTIVO ☐ NON ATTIVO

CONFERMANDO L'EFFETTIVA DURATA DEL LAVORO SVOLTO, MI RITENGO PIENAMENTE
SODDISFATTO/A DELLA RIPARAZIONE ESEGUITA E/O DEI PRODOTTI INSTALLATI.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la presente esprimiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.675/96.


IL TECNICO

IL CLIENTE / L'UTENTE

Per Accettazione

LATA

FIRMA



DIM S.r.l. via U.Foscolo n° 35
65121 PESCARA Fax 0854293348

http: www.dimsrl.it e-mail: dimsrl@tin.it Tel. 085291152
c.f./p.iva n°01453210682, Trib. PE n°75395, CCIAA n°319793, REA n°97497



Impianti e Sistemi di Sicurezza,
di Automazione, Elettronici,
Telefonici, Telematici, Manutenzione

Assistenza Tecnica
Beghelli

SCHEDA DI INTERVENTO PER MANUTENZIONE

CLIENTE

AZIENDA-A.USL PE-UFF.GEST.PATRIM

VIA R. PAOLINI N. 68

65124 PESCARA

PE

TELEFONO

FAX

TIPO IMPIANTO

CONDIZIONE Int.F.

CODICE IMPIANTO

UBICAZIONE

OSTRIZIA/GROCCO G.P. S. S.

RICHIESTA N.

DATA RICHIESTA

COD. CLIENTE

477

ISTRUZIONI

NOTE CLIENTE

1° intervento

DATA INIZIO 1° INTERVENTO

ORA PARTENZA

17.00

DATA INIZIO 2° INTERVENTO

ORA PARTENZA

DATA FINE 1° INTERVENTO

03/01/2024

ORA RIENTRO

18.30

DATA FINE 2° INTERVENTO

ORA RIENTRO

TECNICI ESECUTORI

TOT. ORE

TECNICI ESECUTORI

TOT. ORE

KM. PARTENZA

KM. RIENTRO

KM. PARTENZA

KM. RIENTRO

TOT. KM.

TARGA

CAUSALE INTERVENTO

Richiesta Int. 1/2 CENTRALE: SODDISFA CORRIDOIO EFFICIENTE SOLO

AVVISO E 8° Blocca

1) INTERVENTO ESEGUITO

RESE TEMPORALITARE, IMPIANTO USCITO FUNZIONANTE

2) INTERVENTO ESEGUITO

TIPO DI MANUTENZIONE:

☐ ORDINARIA

☒ STRAORDINARIA

☐ ADEGUATIVA

☐ GARANZIA

RIF. RICHIESTA

QTA'	CODICE	DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	TOTALE
1,5		CONTROLLARE FUNZIONAMENTO ----- 94404282 03/01/24	35,00	52,50
TOT. IMPONIBILE			TOT. IVA	TOTALE EUR
52,50				

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

IMPIANTO ☐ IDONEO ☐ NON IDONEO AL REGOLARE FUNZIONAMENTO

☐ ALTRO

L'IMPIANTO E' STATO RICONSEGNA TO: ☐ ATTIVO ☐ NON ATTIVO

IL TECNICO

IL CLIENTE / L'UTENTE


Per Accettazione

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la presente esprimiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.675/96.

DATA

FIRMA



DIM S.r.l. via U.Foscolo n° 35
65121 PESCARA Fax 0854293348

http: www.dimsrl.it e-mail: dimsrl@tin.it Tel. 085291152
c.f./p.iva n°01453210682, Trib.PE n°75395, CCIAA n°319793, REA n°97497



**Impianti e Sistemi di Sicurezza,
di Automazione, Elettronici,
Telefonici, Telematici, Manutenzione**

Assistenza Tecnica
Beghelli

SCHEDA DI INTERVENTO PER MANUTENZIONE

CLIENTE

AZIENDA-A.USL PE-UFF.GEST.PATRIM

VIA P. PAOLINI N. 68

65124 PESCARA

PE

TELEFONO

FAX

TIPO IMPIANTO

CALDAIA IUF

CODICE IMPIANTO

UBICAZIONE

6° PIANO SUD

RICHIESTA N.

16/008

DATA RICHIESTA

11/01/2024

COD. CLIENTE

477

ISTRUZIONI

OSTETRICIA 4° PIANO SUD

NOTE CLIENTE

DATA INIZIO 1° INTERVENTO

11/01/2024

ORA PARTENZA

15:00

DATA INIZIO 2° INTERVENTO

ORA PARTENZA

DATA FINE 1° INTERVENTO

ORA RIENTRO

18:00

DATA FINE 2° INTERVENTO

ORA RIENTRO

TECNICI ESECUTORI

TOT. ORE

TECNICI ESECUTORI

TOT. ORE

KM. PARTENZA

KM. RIENTRO

KM. PARTENZA

KM. RIENTRO

TOT. KM.

TARGA

CAUSALE INTERVENTO

STATA 910 BLOCCATA

1) INTERVENTO ESEGUITO

BIPERSONO FUNZIONARE STATA 910

2) INTERVENTO ESEGUITO

TIPO DI MANUTENZIONE:

☐ ORDINARIA

☒ STRAORDINARIA

☐ ADEGUATIVA

☐ GARANZIA

RIF. RICHIESTA

QTA'	CODICE	DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	TOTALE
01	BTD 5860	SISTEMA CHI AMATE RICHIESTA MAIL DEL 04/01/2024 CILE BISTABILE MANODREMA		268,00
03			35,00	105,00
RISTATO 11/01/24				
TOT.IMPONIBILE			TOT.IVA	TOTALE EUR
343,00				

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

IMPIANTO ☐ IDONEO ☐ NON IDONEO AL REGOLARE FUNZIONAMENTO

☐ ALTRO

L'IMPIANTO E' STATO RICONSEGNA TO: ☐ ATTIVO ☐ NON ATTIVO

CONFERMANDO L'EFFETTIVA DURATA DEL LAVORO SVOLTO, MI RITENGO PIENAMENTE
SODDISFATTO/A DELLA RIPARAZIONE ESEGUITA E/O DEI PRODOTTI INSTALLATI.

IL TECNICO

IL CLIENTE / UTENTE

Per Accettazione: Dott. M. Rosati

DATA

FIRMA

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la presente esprimiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.675/96.

Oggetto: RE: FW: campanello guasto

Mittente: Luca Dell'Orso <dimsrl.luca@gmail.com>

Data: 03/01/2024, 17:17

A: ostetriciaeginecologia@asl.pe.it, Chiara Di Paolo <chiara.dipaolo@asl.pe.it>, vincenzo.lomele@asl.pe.it

CC: dimsrl.segreteria@gmail.com

Buonasera

informiamo che abbiamo fatto intervenire un tecnico che ha rilevato il dispositivo di stanza bloccato per probabile guasto ed il buzzer sonoro posizionato nella guardiola strappato vandalicamente, perché probabilmente infastidiva il personale.

La stanza è stata isolata per la chiamata ad ostetricia ed avviato subito le attività di approvvigionamento. Considerando che i due letti oggetto del guasto posseggono anche la chiamata "nido", gli stessi sono coperti da eventuali emergenze.

Il buzzer sonoro è stato sostituito.

Il personale presente al momento dell'intervento è stato informato di quanto sopra dettagliato.

Provvederemo in breve tempo al ripristino della chiamata dedicata, ostetricia.

Saluti.



Luca Dell'Orso
dimsrl.luca@gmail.com

+ 39 085 - 291152

Numero Verde
800 998575

I nostri uffici sono aperti dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30

----- Messaggio originale -----

Da: "dimsrl.segreteria" <dimsrl.segreteria@gmail.com>

Data: 03/01/24 17:07 (GMT+01:00)

A: dimsrl.luca@gmail.com

Oggetto: FW: campanello guasto

----- Messaggio originale -----

Da: Ostetricia e Ginecologia <ostetriciaeginecologia@asl.pe.it>

Data: 03/01/24 12:02 (GMT+01:00)

A: dimsrl.segreteria@gmail.com

Oggetto: campanello guasto

campanello guasto stanza 410. La luce è rimasta accesa senza spegnersi. Reparto di ostetricia, 4 piano ala sud