



Fornitura – Installazione – Manutenzione di: Impianti di Allarme Antifurto Teleassistiti ed Antincendio
Impianti TVCC e Videocontrollo – Armadi di Sicurezza – Cassaforti – Porte Blindate – Automatismi per Cancelli, Portoni e Serrande, Porte Automatiche – Controllo Accessi – Cablaggio
Strutturato – Apparecchiature per Reti.



Assistenza Tecnica
Beghelli

Spett.le
Azienda Asl Uff. Gestione Patrimonio
Via Paolini 68
65124 PESCARA
C.A. Ing. LO MELE


Tel. 085 291152 - Fax 085 4293348 - web. www.dimsrl.it - mail: dimsrl@tin.it
Per la tua tranquillità
La nostra tecnologia

Pescara, 04 gennaio 2024
OGGETTO: Estratto conto lavori AFO Popoli

Data Intervento	Tipo impianto	Ubicazione	Lavorazione eseguita	Importo
04/01/24	SISTEMA CHIAMATA	AFO POPOLI RICHIESTA MAIL DEL 04/01/2024	ESEGUITO RESET E PROVE. IMPIANTO FUNZIONANTE N. 02 MANODOPERA APPLICATA	70,00
TOTALE LAVORAZIONE IVA ESCLUSA				70

DIM s.r.l. – via Ugo Foscolo 35 65122 PESCARA ... P.iva – c.f. 01453210682 – trib. PE n°75395 – cciaa n°319793
SERVIZIO CLIENTI DIM attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30





DIM S.r.l. via U.Foscolo n° 35
65121 PESCARA Fax 0854293348

http: www.dimsrl.it e-mail: dimsrl@tin.it Tel. 085291152
c.f./p.iva n°01453210682, Trib. PE n°75395, CCIAA n°319793, REA n°97497



Impianti e Sistemi di Sicurezza,
di Automazione, Elettronici,
Telefonici, Telematici, Manutenzione

Assistenza Tecnica

Beghelli

SCHEDA DI INTERVENTO PER MANUTENZIONE

CLIENTE

AZIENDA--A.USL PE--UFF.GEST.PATRIM

VIA R. PAOLINI N. 68

65124 PESCARA

PE

TELEFONO

FAX

TIPO IMPIANTO

Centrino UF.

CODICE IMPIANTO

UBICAZIONE

AFO CURVIGIA POPOLI

RICHIESTA N.

DATA RICHIESTA

COD. CLIENTE

477

ISTRUZIONI

NOTE CLIENTE

DATA INIZIO 1° INTERVENTO 09/01/2023	ORA PARTENZA 15.00	DATA INIZIO 2° INTERVENTO	ORA PARTENZA
DATA FINE 1° INTERVENTO	ORA RIENTRO 17.00	DATA FINE 2° INTERVENTO	ORA RIENTRO
TECNICI ESECUTORI		TOT. ORE	
KM. PARTENZA		KM. RIENTRO	
KM. PARTENZA		KM. RIENTRO	
CAUSALE INTERVENTO IMPIANTO BLOCCATO		TARGA	
1) INTERVENTO ESEGUITO ESEGUITO RESET; ESEGUITE PROVE; IMPIANTO LASCIATO FUNZIONANTE			
2) INTERVENTO ESEGUITO			

TIPO DI MANUTENZIONE: ☐ ORDINARIA ☒ STRAORDINARIA ☐ ADEGUATIVA ☐ GARANZIA

RIF. RICHIESTA

QTA'	CODICE	DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	TOTALE
02		CONTROLLARE FUNZIONAMENTO LAVORO PERA 52/10/24	35,00	70,00
TOT. IMPONIBILE			TOT. IVA	TOTALE EUR
70,00				

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

IMPIANTO ☐ IDONEO ☐ NON IDONEO AL REGOLARE FUNZIONAMENTO
☐ ALTRO

L'IMPIANTO E' STATO RICONSEGNAO: ☐ ATTIVO ☐ NON ATTIVO

CONFERMANDO L'EFFETTIVA DURATA DEL LAVORO SVOLTO, MI RITENGO PIENAMENTE
SODDISFATTO/A DELLA RIPARAZIONE ESEGUITA E/O DEI PRODOTTI INSTALLATI.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la presente esprimiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.675/96.

IL TECNICO

U.S.L. PESCARA
U.O.S.D. ORTOPEDIA POPOLI
d.d.c. AA05D09

IL CLIENTE / L'UTENTE

Per Accettazione

DATA

FIRMA

Oggetto: RE: FW: I: riparazione centralina campanelli

Mittente: Luca Dell'Orso <dimsrl.luca@gmail.com>

Data: 04/01/2024, 16:22

A: afochirurgia.popoli@asl.pe.it, vincenzo.lomele@asl.pe.it, Chiara Di Paolo
<chiara.dipaolo@asl.pe.it>

CC: dimsrl.segreteria@gmail.com

Buonasera

informiamo che abbiamo provveduto al ripristino.

Saluti



SISTEMI DI SICUREZZA
INGRESSI AUTOMATICI
VIDEOCONTROLLO
CONTROLLO ACCESSI

Luca Dell'Orso
dimsrl.luca@gmail.com

+ 39 085 - 291152

Numero Verde
800 998575

I nostri uffici sono aperti dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30

----- Messaggio originale -----

Da: "dimsrl.segreteria" <dimsrl.segreteria@gmail.com>

Data: 04/01/24 16:21 (GMT+01:00)

A: dimsrl.luca@gmail.com

Oggetto: FW: I: riparazione centralina campanelli

----- Messaggio originale -----

Da: AFO Chirurgia Popoli <afochirurgia.popoli@asl.pe.it>

Data: 04/01/24 14:35 (GMT+01:00)

A: dimsrl.segreteria@gmail.com

Oggetto: I: riparazione centralina campanelli

si prega di intervenire al piu presto per il guasto segnalato in quanto tutto il reparto ha i campanelli fuori uso

Da: AFO Chirurgia Popoli

Inviato: giovedì 4 gennaio 2024 10:01

A: dimsrl.segreteria@gmail.com

Oggetto: riparazione centralina campanelli

Si prega di intervenire con urgenza per sistemare l'allarme centrale dei campanelli perchè suona a ripetizione