



Fornitura – Installazione – Manutenzione di: Impianti di Allarme Antifurto Teleassistiti ed Antincendio
Impianti TVCC e Videocontrollo – Armadi di Sicurezza – Porte Blindate – Automatismi per Cancelli, Portoni e Serrande, Porte Automatiche – Controllo Accessi – Cablaggio
Strutturato – Apparecchiature per Reti.

Tel. 085 291152 - Fax 085 4293348 - web. www.dimsrl.it - mail: dimsrl@tin.it



Assistenza Tecnica
Beghelli


Per la tua tranquillità
La nostra tecnologia

Spett.le
Azienda Asl Uff. Gestione Patrimonio
Via Paolini 68
65124 PESCARA
C.A. Ing. LO MELE

Pescara, 28 febbraio 2024
OGGETTO: Estratto conto lavori AFO Chirurgia P.O. Popoli

Data Intervento	Tipo impianto	Ubicazione	Lavorazione eseguita	Importo
28/02/24	SISTEMA CHIAMATA	AFO CHIRURGIA P.O. POPOLI RICHIESTA MAIL DEL 28/02/2024	INGRESSO CORRIDOIO PULSANTE 1P NO N. 1,5 MANODOPERA APPLICATA	15,00 52,50
TOTALE LAVORAZIONE IVA ESCLUSA				67,50





DIM S.r.l. via U.Foscolo n° 35
65121 PESCARA Fax 0854293348

http: www.dimsrl.it e-mail: dimsrl@tin.it Tel. 085291152
c.f./p.iva n°01453210682, Trib.PE n°75395, CCIAA n°319793, REA n°97497



Impianti e Sistemi di Sicurezza,
di Automazione, Elettronici,
Telefonici, Telematici, Manutenzione

Assistenza Tecnica
Beghelli

SCHEDA DI INTERVENTO PER MANUTENZIONE

CLIENTE

AZIENDA-A.USL PE-UFF.GEST.PATRIM

VIA R. PAOLINI N. 68

65124 PESCARA

PE

TELEFONO

FAX

TIPO IMPIANTO

CONTROLO INGRESSO

CODICE IMPIANTO

UBICAZIONE

CORRIDOIO INGRESSO

AFO CURBURGA

RICHIESTA N°

56/008

DATA RICHIESTA

28/02/2024

COD. CLIENTE

477

ISTRUZIONI

NOTE CLIENTE

DATA INIZIO 1° INTERVENTO

28/02/2024

ORA PARTENZA

21:00/22:30

DATA INIZIO 2° INTERVENTO

ORA PARTENZA

DATA FINE 1° INTERVENTO

ORA RIENTRO

DATA FINE 2° INTERVENTO

ORA RIENTRO

TECNICI ESECUTORI

Dei oeso

TOT. ORE

TECNICI ESECUTORI

TOT. ORE

KM. PARTENZA

KM. RIENTRO

KM. PARTENZA

KM. RIENTRO

TOT. KM.

TARGA

CAUSALE INTERVENTO

IMPIANTO NON FUNZIONANTE

1) INTERVENTO ESEGUITO

SOSTITUZIONE PULSANTERIE CORRIDOIO INGRESSO

2) INTERVENTO ESEGUITO

TIPO DI MANUTENZIONE:

☐ ORDINARIA

☒ STRAORDINARIA

☐ ADEGUATIVA

☐ GARANZIA

RIF. RICHIESTA

QTA'	CODICE	DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	TOTALE
1.5		CONTROLLARE FUNZIONAMENTO PULSANTERIE 2° NO SOSTITUZIONE 28/02/24	35.00	52.50
REGISTRATO PRODOTTO DATA			TOT. IMPONIBILE 67.50	TOTALE EUR

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

IMPIANTO ☐ IDONEO ☐ NON IDONEO AL REGOLARE FUNZIONAMENTO

☐ ALTRO

L'IMPIANTO E' STATO RICONSEGNA TO: ☐ ATTIVO ☐ NON ATTIVO

CONFERMANDO L'EFFETTIVA DURATA DEL LAVORO SVOLTO, MI RITENGO PIENAMENTE
SODDISFATTO/A DELLA RIPARAZIONE ESEGUITA E/O DEI PRODOTTI INSTALLATI.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la presente esprimiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.675/96.

IL TECNICO

ASL PESCARA

Presidio Ospedaliero POPOLI

UOSD CHIRURGIA GENERALE

C.d.c. AA05D06

IL CLIENTE / L'UTENTE

Per Accettazione

DATA

FIRMA

Oggetto: RE: FW: RICHIESTA ASSISTENZA PER MALFUNZIONAMENTO CAMPANELLO AFO CHIRURGICA POPOLI

Mittente: Luca Dell'Orso <dimsrl.luca@gmail.com>

Data: 28/02/2024, 22:23

A: afochirurgia.popoli@asl.pe.it, Usl Lo Mele <vincenzo.lomele@ausl.pe.it>, Chiara Di Paolo <chiara.dipaolo@asl.pe.it>

CC: Segreteria DIM srl <dimsrl.segreteria@gmail.com>

Buonasera

Informiamo che abbiamo provveduto al ripristino.

Saluti.



I nostri uffici sono aperti dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30

----- Messaggio originale -----

Da: "dimsrl.segreteria" <dimsrl.segreteria@gmail.com>

Data: 28/02/24 22:21 (GMT+01:00)

A: dimsrl.luca@gmail.com

Oggetto: FW: RICHIESTA ASSISTENZA PER MALFUNZIONAMENTO CAMPANELLO AFO CHIRURGICA POPOLI

----- Messaggio originale -----

Da: AFO Chirurgia Popoli <afochirurgia.popoli@asl.pe.it>

Data: 28/02/24 20:41 (GMT+01:00)

A: dimsrl.segreteria@gmail.com

Oggetto: RICHIESTA ASSISTENZA PER MALFUNZIONAMENTO CAMPANELLO AFO CHIRURGICA POPOLI

Si richiede assistenza nella UOSD Afo Chirurgia di Popoli (PE) per malfunzionamento del suono del campanello (corridoio di ingresso al reparto).

Cordiali saluti.