



Fornitura – Installazione – Manutenzione di: Impianti di Allarme Antifurto Teleassistiti ed Antincendio  
Impianti TVCC e Videocontrollo – Armadi di Sicurezza – Cassaforti – Porte Blindate – Automatismi per Cancelli, Portoni e Serrande, Porte Automatiche – Controllo Accessi – Cablaggio  
Strutturato – Apparecchiature per Reti.

Tel. 085 291152 - Fax 085 4293348 - web. [www.dimsrl.it](http://www.dimsrl.it) - mail: [dimsrl@tin.it](mailto:dimsrl@tin.it)  
Per la tua tranquillità  
La nostra tecnologia




Spett.le  
Azienda Asl Uff. Gestione Patrimonio  
Via Paolini 68  
65124 PESCARA  
C.A. Ing. LO MELE

Pescara, 09 gennaio 2024  
OGGETTO: Estratto conto lavori DH Oncologia

Data Intervento	Tipo impianto	Ubicazione	Lavorazione eseguita	Importo
09/01/24	SISTEMA CHIAMATA	DH ONCOLOGIA STANZA 6 RICHIESTA MAIL DEL 09/01/2024	RIPRISTINO RESET STANZA 6. IMPIANTO ATTIVO N. 1,5 MANODOPERA APPLICATA	52,50
TOTALE LAVORAZIONE IVA ESCLUSA				52,50

**DIM S.r.l.** – via Ugo Foscolo 35 65122 PESCARA ... P.iva – c.f. 01453210682 – trib. PE n°75395 – cciaa n°319793  
SERVIZIO CLIENTI DIM attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30





**DIM S.r.l.** via U.Foscolo n° 35  
65121 PESCARA Fax 0854293348

http: www.dimsrl.it e-mail: dimsrl@tin.it Tel. 085291152  
c.f./p.iva n°01453210682, Trib. PE n°75395, CCIAA n°319793, REA n°97497



Impianti e Sistemi di Sicurezza,  
di Automazione, Elettronici,  
Telefonici, Telematici, Manutenzione

Assistenza Tecnica

**Beghelli**

## SCHEDA DI INTERVENTO PER MANUTENZIONE

CLIENTE

AZIENDA-A.USL PE-UFF.GEST.PATRIM

VIA R. PAOLINI N. 68

65124 PESCARA

PE

TELEFONO

FAX

TIPO IMPIANTO

CODICE IMPIANTO

UBICAZIONE

ONCOLOGIA DAY HOSPITAL SANTA G

RICHIESTA N 76/008	DATA RICHIESTA 09/01/2024	COD. CLIENTE 477
ISTRUZIONI		
NOTE CLIENTE		

DATA INIZIO 1° INTERVENTO 09/01/2024	ORA PARTENZA 17.00	DATA INIZIO 2° INTERVENTO	ORA PARTENZA
DATA FINE 1° INTERVENTO	ORA RIENTRO 18.30	DATA FINE 2° INTERVENTO	ORA RIENTRO
TECNICI ESECUTORI	TOT. ORE	TECNICI ESECUTORI	TOT. ORE
KM. PARTENZA	KM. RIENTRO	KM. PARTENZA	KM. RIENTRO
TOT. KM.		TARGA	

CAUSALE INTERVENTO

TASTO RESET SANTA G BLOCCATO

1) INTERVENTO ESEGUITO

RIPERISTINO RESET SANTA G - IMPIANTO LASCIATO ATTIVO

2) INTERVENTO ESEGUITO

TIPO DI MANUTENZIONE: ☐ ORDINARIA ☒ STRAORDINARIA ☒ ADEGUATIVA ☐ GARANZIA RIF. RICHIESTA \_\_\_\_\_

QTA'	CODICE	DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	TOTALE
1,5		CONTROLLARE FUNZIONAMENTO INNOVARE RISTRATO 09/01/24	35,00	52,50
TOT. IMPONIBILE			TOT. IVA	TOTALE EUR
52,50				

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma \_\_\_\_\_

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma \_\_\_\_\_

IMPIANTO ☐ IDONEO ☐ NON IDONEO AL REGOLARE FUNZIONAMENTO

☐ ALTRO \_\_\_\_\_

L'IMPIANTO E' STATO RICONSEGNAO: ☐ ATTIVO ☐ NON ATTIVO

CONFERMANDO L'EFFETTIVA DURATA DEL LAVORO SVOLTO, MI RITENGO PIENAMENTE  
SODDISFATTO/A DELLA RIPARAZIONE ESEGUITA E/O DEI PRODOTTI INSTALLATI.

IL CLIENTE / L'UTENTE

Per Accettazione

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la presente esprimiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.675/96.

DATA

FIRMA

DI ONCOLOGIA

**Oggetto:** RE: FW: richiesta intervento

**Mittente:** Luca Dell'Orso <dimsrl.luca@gmail.com>

**Data:** 09/01/2024, 19:11

**A:** dh.oncologia@asl.pe.it, Chiara Di Paolo <chiara.dipaolo@asl.pe.it>, vincenzo.lomele@asl.pe.it

**CC:** Segreteria DIM srl <dimsrl.segreteria@gmail.com>

Buonasera

Informiamo che abbiamo ripristinata l'anomalia dichiarata.

Saluti



I nostri uffici sono aperti dal Lunedì al Venerdì  
dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30

----- Messaggio originale -----

Da: "dimsrl.segreteria" <dimsrl.segreteria@gmail.com>

Data: 09/01/24 19:03 (GMT+01:00)

A: dimsrl.luca@gmail.com

Oggetto: FW: richiesta intervento

----- Messaggio originale -----

Da: DH Oncologia <dh.oncologia@asl.pe.it>

Data: 09/01/24 13:35 (GMT+01:00)

A: dimsrlsegreteria@gmail.com

Oggetto: richiesta intervento

Buongiorno

si richiede intervento per guasto monitor chiamata infermieri stanza arancio (tasto rimane incastrato) del

Dh Oncologico situato 5 piano ala nord inoltre il controllo dello schermo monitor situato stanza 50.  
(mancata visualizzazione chiamata ).

Tel 2409 (interno)

grazie