



Fornitura – Installazione – Manutenzione di: Impianti di Allarme Antifurto Teleassistiti ed Antincendio
Impianti TVCC e Videocontrollo – Armadi di Sicurezza – Cassaforti – Porte Blindate – Automatismi per Cancelli, Portoni e Serrande, Porte Automatiche – Controllo Accessi – Cablaggio
Strutturato – Apparecchiature per Reti.

Tel. 085 291152 - Fax 085 4293348 - web. www.dimsrl.it - mail: dimsrl@tin.it




Assistenza Tecnica
Beghelli

Per la tua tranquillità
La nostra tecnologia

Spett.le
Azienda Asl Uff. Gestione Patrimonio
Via Paolini 68
65124 PESCARA
C.A. Ing. LO MELE

Pescara, 25 marzo 2024
OGGETTO: Estratto conto lavori Cardiologia/UTIC

Data Intervento	Tipo impianto	Ubicazione	Lavorazione eseguita	Importo
25/03/24	SISTEMA CHIAMATA	CARDIOLOGIA/UTIC RICHIESTA MAIL DEL 22/03/2024	1^ INTERVENTO SOSTITUZIONE N. 03 BATTERIE TERMINALE STANZA 8 LETTO 15 STANZA 9 N. 1,5 MANODOPERA APPLICATA	16,50 52,50
25/03/24	SISTEMA CHIAMATA	CARDIOLOGIA/UTIC RICHIESTA MAIL DEL 22/03/2024	2^ INTERVENTO RIPRISTINO MONITOR SECONDARIO SOSTITUZIONE N. 02 BATTERIE LETTO 16 E TERMINALE STANZA 9 N. 01 MANODOPERA APPLICATA	11,00 35,00
TOTALE LAVORAZIONE IVA ESCLUSA				115,00



DIM S.r.l. via U.Foscolo n° 35
65121 PESCARA Fax 0854293348

http: www.dimsrl.it e-mail: dimsrl@tin.it Tel. 085291152
c.f./p.iva n°01453210682, Trib.PE n°75395, CCIAA n°319793, REA n°97497



Impianti e Sistemi di Sicurezza,
di Automazione, Elettronici,
Telefonici, Telematici, Manutenzione

Assistenza Tecnica
Beghelli

SCHEDA DI INTERVENTO PER MANUTENZIONE

CLIENTE

AZIENDA-A.USL PE-UFF.GEST.PATRIM

VIA R. PAOLINI N. 68

65124 PESCARA

PE

TELEFONO

FAX

TIPO IMPIANTO

CASAPATA 10F.

CODICE IMPIANTO

UBICAZIONE

CARDIOLOGIA-UTIC

RICHIESTA N.

247/008

DATA RICHIESTA

22/03/2024

COD. CLIENTE

477

ISTRUZIONI

CARDIOLOGIA/UTIC

NOTE CLIENTE

DATA INIZIO 1° INTERVENTO

25/03/2024

ORA PARTENZA

12.00

DATA INIZIO 2° INTERVENTO

ORA PARTENZA

DATA FINE 1° INTERVENTO

ORA RIENTRO

12.30

DATA FINE 2° INTERVENTO

ORA RIENTRO

TECNICI ESECUTORI

DI CESO

TOT. ORE

TECNICI ESECUTORI

TOT. ORE

KM. PARTENZA

KM. RIENTRO

KM. PARTENZA

KM. RIENTRO

TOT. KM.

TARGA

CAUSALE INTERVENTO

101500001

1) INTERVENTO ESEGUITO

SOSTITUZIONE Accumulatore Terminale stanza 8 - Corridoio 15 stanza 9
Segnalato inoltre un'eccessivo consumo di accumulatori e la necessità

2) INTERVENTO ESEGUITO

RIPRISTINARE IL MONITOR SECONDARIO PULCRO FUORI LINEA
IN ULTIMO S. SEGNALE UNA DIFETTOSITÀ DELLA CORONA "ADALPHI BAGGIO" CHE
E' IN CORSO DI GESTIONE COL PRODUTTORE.

TIPO DI MANUTENZIONE:

☐ ORDINARIA

☒ STRAORDINARIA

☐ ADEGUATIVA

☐ GARANZIA

RIF. RICHIESTA

QTA'	CODICE	DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	TOTALE
03 1,5	2050	SISTEMA CHI AMATE STANA 1-4-5 RICHIESTA MAIL DEL 22/03/2024 BATTERIA LITIO GRANDI BATTERIE 75/03/24	5,50 35,00	16,50 57,50
TOT.IMPONIBILE			TOT.IVA	TOTALE EUR
69,00				

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

IMPIANTO ☐ IDONEO ☐ NON IDONEO AL REGOLARE FUNZIONAMENTO

☐ ALTRO

L'IMPIANTO E' STATO RICONSEGNAO: ☐ ATTIVO ☐ NON ATTIVO

IL TECNICO

CONFERMANDO L'EFFETTIVA DURATA DEL LAVORO SVOLTO, MI RITENGO PIENAMENTE
SODDISFATTO/A DELLA RIPARAZIONE ESEGUITA E/O DEI PRODOTTI INSTALLATI.

IL CLIENTE / L'UTENTE

Per Accettazione

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la presente esprimiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.675/96.

DATA

FIRMA



DIM S.r.l. via U.Foscolo n° 35
65121 PESCARA Fax 0854293348

http: www.dimsrl.it e-mail: dimsrl@tin.it Tel. 085291152
c.f./p.iva n°01453210682, Trib. PE n°75395, CCIAA n°319793, REA n°97497



Impianti e Sistemi di Sicurezza,
di Automazione, Elettronici,
Telefonici, Telematici, Manutenzione

Assistenza Tecnica

Beghelli

SCHEDA DI INTERVENTO PER MANUTENZIONE

CLIENTE

AZIENDA-A.USL PE-UFF.GEST.PATRIM

VIA R. PAOLINI N. 68

65124 PESCARA

PE

TELEFONO

FAX

TIPO IMPIANTO

UBICAZIONE

CODICE IMPIANTO

RICHIESTA N.	DATA RICHIESTA	COD. CLIENTE	TIPO IMPIANTO	CODICE IMPIANTO
		477	Cardiologia UFF	
ISTRUZIONI		CARDIOLOGIA + UTIC		
NOTE CLIENTE				

DATA INIZIO 1° INTERVENTO	ORA PARTENZA	DATA INIZIO 2° INTERVENTO	ORA PARTENZA
25/03/2024	16.30		
DATA FINE 1° INTERVENTO	ORA RIENTRO	DATA FINE 2° INTERVENTO	ORA RIENTRO
	19.30		
TECNICI ESECUTORI	TOT. ORE	TECNICI ESECUTORI	TOT. ORE
Bu'orso			
KM. PARTENZA	KM. RIENTRO	KM. PARTENZA	KM. RIENTRO
CAUSALE INTERVENTO			

Livelli Bassa Batteria

1) INTERVENTO ESEGUITO UTIC RIPRISTATO MONITOR SECONDARIO
RIPRISTATO Livello Batteria Livello 16 E TERMINALE STANDA 9

CARDIOLOGIA: PER LA SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE AL DEPARTO DI CARDIOLOGIA

2) INTERVENTO ESEGUITO SI ELENCA PER COMPLETA ALL'ATTI SIGILLI, IN QUANTO LE PERELLE FA I
TRASMETTITORI SONO ALLIGATI ALL'INTERNO DELLE TESSUTE LORO.

TIPO DI MANUTENZIONE: ☐ ORDINARIA ☒ STRAORDINARIA ☒ ADEGUATIVA ☐ GARANZIA RIF. RICHIESTA

QTA'	CODICE	DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	TOTALE
02	2650	CONTROLLARE FUNZIONAMENTO		
01		Batteria Litio	5,50	11,00
		giorno 20 PM	35,00	35,00
		75/03/24		
		REGISTRATO		
		PROTOCOLLO		
		DATA		
		TOT. IMPONIBILE	TOT. IVA	TOTALE
		66,00		EUR

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data: Firma

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data: Firma

IMPIANTO ☐ IDONEO ☐ NON IDONEO AL REGOLARE FUNZIONAMENTO
☐ ALTRO
L'IMPIANTO E' STATO RICONSEGNAO: ☐ ATTIVO ☐ NON ATTIVO

IL TECNICO

CONFERMANDO L'EFFETTIVA DURATA DEL LAVORO SVOLTO, MI RITENGO PIENAMENTE
SODDISFATTO/IA DELLA RIPARAZIONE ESEGUITA E/O DEI PRODOTTI INSTALLATI.

IL CLIENTE / L'UTENTE

Per Accettazione

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la presente esprimiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.675/96.

DATA

FIRMA

Oggetto: RE: FW: I: CARDIOLOGIA con UTIC - Campanelli paziente per chiamata infermieri NON FUNZIONANTI

Mittente: Luca Dell'Orso <dimsrl.luca@gmail.com>

Data: 25/03/2024, 17:15

A: vincenzo.lomele@asl.pe.it, chiara.dipaolo@asl.pe.it, nicola.cifaratti@asl.pe.it

CC: Segreteria DIM srl <dimsrl.segreteria@gmail.com>

Buonasera

informiamo che nel reparto UTIC abbiamo ripristinato sia le segnalazioni "batteria bassa" che l'off line del monitor secondario.

Purtroppo nel reparto di Cardiologia i trasmettitori sono stati installati all'interno dei testa letto e per competenza si rimanda all'ATI Siemens.

Saluti.



SISTEMI DI SICUREZZA
INGRESSI AUTOMATICI
VIDEOCONTROLLO
CONTROLLO ACCESSI

Luca Dell'Orso

dimsrl.luca@gmail.com

+ 39 085 - 291152

Numero Verde
800 998575

I nostri uffici sono aperti dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30

----- Messaggio originale -----

Da: "dimsrl.segreteria" <dimsrl.segreteria@gmail.com>

Data: 25/03/24 12:52 (GMT+01:00)

A: dimsrl.luca@gmail.com

Oggetto: FW: I: CARDIOLOGIA con UTIC - Campanelli paziente per chiamata infermieri NON FUNZIONANTI

Inviato dal mio Galaxy

----- Messaggio originale -----

Da: Vincenzo Lo Mele <vincenzo.lomele@asl.pe.it>

Data: 25/03/24 08:01 (GMT+01:00)

A: Segreteria DIM srl <dimsrl.segreteria@gmail.com>

Oggetto: I: CARDIOLOGIA con UTIC - Campanelli paziente per chiamata infermieri NON FUNZIONANTI



D'ordine

La Segreteria

Dott.ssa Arianna Iacone

U.O.C. Ingegneria Clinica – HTA

Tel. 085.425.3109

Da: Nicola Cifaratti <nicola.cifaratti@asl.pe.it>

Inviato: venerdì 22 marzo 2024 15:50

A: Vincenzo Lo Mele <vincenzo.lomele@asl.pe.it>

Cc: Massimo Di Marco <massimo.dimarco@asl.pe.it>; dimsrl.segreteria@gmail.com

Oggetto: CARDIOLOGIA con UTIC - Campanelli paziente per chiamata infermieri NON FUNZIONANTI

Priorità: Alta

Gentilissimo Ing. Lo Mele,

con presente Le chiedo di attivare l'assistenza, per l'UOC di CARDIOLOGIA con UTIC, di riparare i campanelli pazienti per chiamata infermieri NON FUNZIONANTI (Low battery CAM 5 e 1 – Assistenza CAM 5 e 4)) nella seguente aree:

camera 1 CARDIOLOGIA Pescara

camera 4 CARDIOLOGIA Pescara

camera 5 CARDIOLOGIA Pescara

Cordiali saluti.

Dott. Nicola Cifaratti

Coordinatore Infermieristico

UOC Cardiologia con UTIC e Cardiologia Interventistica

1 piano ALA EST

P.O. di Pescara

Phone: +39 085/425.2675

Phone: +39 329/36.66.571

Mail: nicola.cifaratti@ausl.pe.it