



Fornitura – Installazione – Manutenzione di: Impianti di Allarme Antifurto Teleassistiti ed Antincendio  
Impianti TVCC e Videocontrollo – Armadi di Sicurezza – Cassaforti – Porte Blindate – Automatismi per Cancelli, Portoni e Serrande, Porte Automatiche – Controllo Accessi – Cablaggio  
Strutturato – Apparecchiature per Reti.

Tel. 085 291152 - Fax 085 4293348 - web. [www.dimsrl.it](http://www.dimsrl.it) - mail: [dimsrl@tin.it](mailto:dimsrl@tin.it)



Assistenza Tecnica

**Beghelli**

Per la tua tranquillità  
La nostra tecnologia

Spett.le  
Azienda Asl Uff. Gestione Patrimonio  
Via Paolini 68  
65124 PESCARA  
C.A. Ing. LO MELE

Pescara, 07 ottobre 2023  
OGGETTO: Estratto conto lavori AFO P.O. Popoli

Data Intervento	Tipo impianto	Ubicazione	Lavorazione eseguita	Importo
07/10/23	SISTEMA CHIAMATA	AFO P.O. POPOLI RICHIESTA MAIL DEL 07/10/2023	VERIFICA GUASTO N. 03 MANODOPERA APPLICATA	105,00
TOTALE LAVORAZIONE IVA ESCLUSA				105,00

ASL PESCARA  
Presidio Ospedaliero POPOLI  
UOSD CHIRURGIA GENERALE  
FIRMA C.d.c. AA05D06



**Oggetto:** RE: FW: SEGNALAZIONE PER ANOMALIA CAMPANELLO

**Mittente:** Luca Dell'Orso <dimsrl.luca@gmail.com>

**Data:** 08/10/2023, 10:54

**A:** afochirurgia.popoli@asl.pe.it

**CC:** Vincenzo Lo Mele <vincenzo.lomele@asl.pe.it>, Segreteria DIM srl  
<dimsrl.segreteria@gmail.com>

Buongiorno

informiamo che abbiamo inviato un tecnico in reperibilità, è stato identificato che la causa del blocco dell'impianto era generato da un corto del sistema di chiamate nella stanza 7, pertanto si è provveduto ad isolare la stanza.

Riteniamo opportuno provvedere, se autorizzati, ad una revisione del sistema, in quanto attualmente, oltre ad avere la stanza 7 isolata, la ditta precedente ha installato un sistema via radio non conforme per le chiamate di stanze.

Il sistema versa in una condizione di abbandono, per eseguire il reset gli operatori sono costretti ad utilizzare un elemento di un dispositivo medico perché non sono più presenti le chiavi dedicate.

Restiamo in attesa di autorizzazione per eseguire le attività di revisione come sopra specificato.

In allegato foto della condizione in cui si trova il reset corridoio.

In attesa di riscontro salutiamo.



**Luca Dell'Orso**  
dimsrl.luca@gmail.com  
☎ + 39 085 - 291152  
Numero Verde  
**800 998575**

SISTEMI DI SICUREZZA  
INGRESSI AUTOMATICI  
VIDEOCONTROLLO  
CONTROLLO ACCESSI

I nostri uffici sono aperti dal Lunedì al Venerdì  
dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30

----- Messaggio originale -----

Da: "dimsrl.segreteria" <dimsrl.segreteria@gmail.com>

Data: 08/10/23 10:36 (GMT+01:00)

A: dimsrl.luca@gmail.com

Oggetto: FW: SEGNALAZIONE PER ANOMALIA CAMPANELLO

----- Messaggio originale -----

Da: AFO Chirurgia Popoli <afochirurgia.popoli@asl.pe.it>

Data: 07/10/23 23:18 (GMT+01:00)

A: dimsrl.segreteria@gmail.com

Oggetto: SEGNALAZIONE PER ANOMALIA CAMPANELLO

Come da accordi telefonici delle H 20:00, si invia segnalazione per anomalia campanello nel reparto di AFO Chirurgica.

Cordiali saluti

— Allegati: —

---

20231007\_232036.heic

935 kB