



**GIANFELICE**  
ascensori

**GIANFELICE ASCENSORI Srl**  
65124 PESCARA - Via Fonte Romana, 64/5  
Tel. +39 085 412839 - Fax +39 085 4173583  
info@gianfelice.it - www.gianfelice.it

**RAPPORTO DI LAVORO SU CHIAMATA**

N. 6564

UTENTE OSPEDALE N. 8

INDIRIZZO \_\_\_\_\_

CITTA PERNINE

INTERVENTO RICHIESTO DA: \_\_\_\_\_

TIPO DI IMPIANTO:  ASCENSORE  PIATTAFORMA  SERVOSCALA

ALTRO \_\_\_\_\_

N. FABBRICA \_\_\_\_\_ N. MATRICOLA \_\_\_\_\_

MOTIVO DELLA RICHIESTA: Impianto bloccato

ANOMALIA RISCONTRATA: Contatto BRIA piano 2 difettoso

PRESTAZIONE EFFETTUATA: Sostituito contatto, provato impianto  
riattivato il sistema

**TOTALE € 89,00 + IVA**

COMPONENTI IMPIEGATI PER LA RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO:

N. <u>1</u>	<u>Contatto BRIA</u>	ART: _____
N. _____	_____	ART: _____
N. _____	_____	ART: _____
N. _____	_____	ART: _____

TECNICI IMPIEGATI PER L'INTERVENTO N. 1 PER ORE N. 2 TOTALE ORE N. 2 DI CUI:  ORDINARIE N. 2

INIZIO INTERVENTO ORE \_\_\_\_\_ FINE INTERVENTO ORE \_\_\_\_\_  STRAORDINARIE N. \_\_\_\_\_

CHILOMETRI PERCORSI ANDATA E RITORNO DALLA SEDE "GIANFELICE ascensori" TOTALE N. \_\_\_\_\_  NOTTURNO N. \_\_\_\_\_

FESTIVO N. \_\_\_\_\_

SUL TOTALE DELLE ORE SONO INCLUSE LE ORE DI VIAGGIO DI ANDATA E RITORNO DALLA SEDE DELLA "GIANFELICE ASCENSORI"

ORDINARIE - da lunedì a venerdì dalle ore 08,00 alle 17,00

STRAORDINARIE - dalle ore 17,00 alle 20,00 da lunedì a venerdì, sabato dalle 08,00 alle 20,00

NOTTURNO - dalle ore 20,00 alle 08,00 del giorno successivo

FESTIVO - dalle ore 08,00 alle 20,00 di tutte le domeniche e le festività riconosciute

FIRMA DEL TECNICO

DATA

FIRMA CLIENTE

*[Handwritten signature]* 6-6-23 *[Handwritten signature]*



Organismo Notificato n. 0714

# VERBALE DI VERIFICA

ai sensi dell'art.13 e art.14 del DPR 162/99 e s.m.i.  
e del regolamento ECO Certificazioni Spa - RG09

**AD32725K-1**



0113PRD  
Membro degli accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual  
Recognition Agreements

Cod. Impianto: K0032504 (192/K/120)

Il sottoscritto **Ing. Sciarretta Rocco** ha provveduto ad effettuare in data odierna la **Verifica straordinaria (art. 14) a seguito di fermo prolungato** sull'impianto elevatore **Ascensore** ubicato a **SCAFA** Prov. (PE), in **DISTRETTO SANITARIO DI BASE**, di proprietà **ASL PESCARA**.  
Marca **GI.EL**, n. fabbrica **12-ME019**, matr. **ASSENTE**, portata (kg) **480**, n. di persone **6**, n. fermate **4**, corsa (m) **10.03**, velocità (m/s) **0.60** con azionamento **Elettrico** con sospensione a **Funi**.

Norma di riferimento: **DPR 162/99 e s.m.i. UNI EN 81-1 2010.**

Manutentore **GIANFELICE ASCENSORI**

I rilievi precedenti risultano **trattati parzialmente**

C = conforme, NC = non conforme, NA = non applicabile

	C	NC	NA		C	NC	NA
1 Registrazione esiti verifiche Manutentore	X			8 Allarme	X		
2 Dispositivi di chiusura e di blocco	X			9 Ripescaggio			X
3 Organi di sospensione e relativi attacchi	X			10 Dispositivo contro eccesso di velocità in salita	X		
4 Condizioni delle difese del vano	X			11 Valvola di sovrappressione			X
5 Isolamento dei circuiti	X			12 Targhe e avvisi		X	
6 Paracadute	X			13 Bidirezionale	X		
7 Limitatore di velocità	X			14 Movimenti incontrollati al piano	X		
Circuito Manovra verso Terra (MOhm) 20.0 Riportato il valore minore rilevato				Scorrimento organi di sospensione cm 1			

**A seguito dei controlli, delle prove e dell'esame documentale si rileva quanto segue**

N3.1: Targa di cabina assente (Ripetuto)  
N8: Il libretto è assente, ma risulta l'evidenza del collaudo (rendere disponibile) (Ripetuto)  
N12.1: Targa in cabina con indicate portata e numero di persone assente (Ripetuto)

TOTALE € 30,00 + IVA

L'attività ha richiesto l'uso dei seguenti strumenti di misura

Codici ECO strumenti:	1405	1254	1255	1171	1584	1583	null
-----------------------	------	------	------	------	------	------	------

**Note: IL PRESENTE VERBALE ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE AD32725K-0**

Sono state eseguite tutte le prove previste in fase di verifica periodica (art. 13) e pertanto la periodicità biennale parte dalla data di esecuzione della presente verifica.

SOLLECITARE IL COMUNE PER IL RILASCIO DEL NUMERO DI MATRICOLA

L'elenco delle verifiche effettuate è riportato nella checklist conservata presso la sede dell'Organismo e fornita al cliente su richiesta

L'attività di verifica ha condotto al seguente esito:

**Positivo. L'impianto può essere rimesso in esercizio**

Data verifica: **20/12/2022**

(Copia del presente verbale deve essere conservata nel Libretto dell'impianto a cura del Proprietario)

Firmato digitalmente da Ing. Sciarretta Rocco (iscrizione all'Ordine degli Ingegneri di Pescara - Nr. 311)

Il presente verbale è approvato in via telematica dal Responsabile del Settore o suo delegato entro 30 gg lavorativi dalla data della verifica, salvo diversa comunicazione.

MSK032REV00 del 2023-06-16

ECO Certificazioni S.p.A. Via Mengolina, 33-48018 Faenza (RA), R.E.A. Ravenna n. 151113, N. Reg. Imp./C.F./P. IVA 01358950390, Capitale sociale €1.030.366,00 i.v.  
Tel. +39.0546.62.49.11 - fax +39.0546.62.49.22 - e-mail: ascensori@ecocertificazioni.eu - sito web www.ecocertificazioni.eu