AZIENDA U.S.L. DI PESCARA

Ufficio Gestione del Patrimonio

Via R. Paolini, 47 - 65124 Pescara (PE) - C.F. e P.IVA 01397530682
Tel 085 4253113 - Fax 085 4253100 - Sito: www.ausl.pe.it - e-mail: info.urp@ausl.pe.it - pec: aslpescara@postacert.it

RSA/DSB CEPAGATTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA; RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO STRUTTURA EDILE, VERIFICA E MESSA A NORMA IMPIANTI

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO | **OTTOBRE 2013**

1° LOTTO

PT-10-002 IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI

SCALA 1:100 PIANTA PIANO SEMINTERRATO - DISTRIBUZIONE

CODICE:SIS/061/014-13/E/01/IM/ PT-10-002-15-00-160913

SOCIETÀ ITALIANA SERVIZI
ARCHITETTURA E INGEGNERIA
Viale B. Croce, 147 – 66100 CHIETI SCALO (CH) - Tel. 0871/563055 - Fax 0871/572586
e-mail: societaitalianaservizisrl@arubapec.it

DIRETTORI TECNICI:
Arch. Carmine BRANDI
Ing. Roberto BRANDI

PROGETTISTI:
Progetto Architettonico
Arch. Carmine BRANDI
Progetto Impiantistico
Ing. Roberto BRANDI

CONSULENTI:

APPROVAZIONI

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Vittorio Morgante

Questo elaborato non può essere riprodotto né integralmente né in parte senza l'autorizzazione scritta da parte della società
Da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito

LEGENDA

	QUADRO ELETTRICO		CONDUTTURA DISCENDENTE
P/A	PLAFONIERA CON TUBI FLUORESCENTI		CONDUTTURA ASCENDENTE
P/A	APPARECCHIO A PLAFONE CON ALVEOLI		INTERRUTTORE UNIPOLARE
P/S	APPARECCHIO A PLAFONE TIPO STAGNO		DEVIATORE
P/AS	APPARECCHIO A PLAFONE CON ALVEOLI STAGNO		PULSANTE
I/A	APPARECCHIO DA INCASSO CON ALVEOLI	EM	PULSANTE EMERGENZA A SICUREZZA POSITIVA
	APPARECCHIO TESTALETTO TIPO SOSTEL SpA		COLLETTORE IMPIANTO TERMICO
	PLAFONIERA IN VERSIONE EMERGENZA	TV	PRESA TV
EM	APPARECCHIO DI EMERGENZA	TP	PRESA TELEFONO
	APPARECCHIO DI EMERGENZA	TD	PRESA TRASMISSIONE DATI
	LAMPADA SEGNALAZIONE FUORIPORTA	CITOFONO	CITOFONO/VIDEOCITOFONO
	LAMPADA NOTTURNA		PULSANTE A TIRANTE
	CASSETTA DI CONNESSIONE	LAMPADA SEGN.	LAMPADA SEGN. FUORIPORTA CON RONZATORE
	CONDUTTURA IN TUBAZIONE PVC SOTTOTRACCIA		PUNTO PRESE: VEDI PARTICOLARE
C	CONDUTTURA IN CANALE ACCIAIO A PARETE		PRESA BIPASSO 10/16A 230V
C	CONDUTTURA IN CANALE VERNICIATO A PARETE		PRESA INTERBLOCCATA CON FUSIBILI
F	CONDUTTURA IN PASSERELLA A PARETE		OROLOGIO PARETE
	PUNTO LUCE A PLAFONE		UNITA' TERMOVENTILANTE
	PUNTO LUCE A PARETE		SUONERIA
			RONZATORE

PARTICOLARE PUNTO PRESE:

Ⓐ N. 1 PRESA FM 10/16A SCHUKO UNIV.
N. 2 PRESE FM 10/16A BIPASSO
SUB NODO

Ⓑ N. 1 PRESA FM 10/16A SCHUKO UNIV.
N. 1 PRESE FM 10/16A BIPASSO
N. 1 PRESA RJ45 cat.5e TRASM DATI
N. 1 PRESA RJ45 cat.5e TELEFONO

STATO DI FATTO



STATO DI PROGETTO