PIANTA PIANO TERRA

SCALA 1:200

D.M. 30.11.1983 "Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi".

ELEMENTI COSTRUTTIVI E BARRIERE PASSIVE	PARETE REI 30
	PARETE REI 60
	PARETE REI 90
	PARETE REI 120
	PARETE REI 180
	PORTA REI ...
VIE DI USCITA	PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE
	PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE
	PERCORSO DI USCITA VERSO L'ALTO
	PERCORSO DI USCITA VERSO IL BASSO
	AREA DI RACCOLTA
SISTEMI AUTOMATICI DI SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO	CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDI
	RIVELATORE OTTICO DI FUMO
	RIVELATORE OTTICO DI FUMO INSTALLATO ALL'INTERNO DELL'APPARECCHIO
	RIVELATORE DI FUMO A BARRIERA INFRAROSSO
	RIVELATORE DI MONOSSIDO DI CARBONIO
	PULSANTE DI ALLARME INCENDIO
	SEGNALAZIONE LUMINOSA DI INTERVENTO RIVELATORE DI FUMO INSTALLATO IN POSIZIONE NASCOSTA
	SIRENA ALLARME AUTOALIMENTATO CON LAMPEGGIANTE
	AR ARMADIO ANTINCENDIO
	AA PANNELLO OTTICO/ACUSTICO DI ALLARME INCENDIO
ESTINTORI	E/1 ESTINTORE PORTATILE POLVERE 6 KG – 34A 233BC
	E/2 ESTINTORE PORTATILE CO2 5 KG – 113BC
	E/3 ESTINTORE PORTATILE CO2 5 KG - 34BC
	E/4 ESTINTORE PORTATILE POLVERE 6 KG – 34A 144BC
	E/5 ESTINTORE PORTATILE POLVERE 6 KG – 55A 89BC
	E/6 ESTINTORE PORTATILE POLVERE 6 KG – 21A 183BC
	E/7 ESTINTORE PORTATILE CO2 5 KG - 89BC
	E/8 ESTINTORE CARRELLATO POLVERE 30 KG – ABC
	E/9 ESTINTORE FISSO AUTOMATICO POLVERE 20 KG – 34A 144BC
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	LAMPADA DI SICUREZZA CON FUNZIONAMENTO "SOLO EMERGENZA"
	LAMPADA DI SICUREZZA CON FUNZIONAMENTO "SEMPRE ACCESA" CON PITTOGRAMMA "USCITA DI SICUREZZA"
	LAMPADA DI EMERGENZA CON BATTERIA TAMPONE
DISTINTIVI PORTA TAGLIAFUOCO	EIRVANTE UNI 45 CON TUBO FLESSIBILE E LANCIA
	NASPO UNI 25 CON TUBO FLESSIBILE E LANCIA
	ATTACCO UNI 70 MOTOPOMPA V.V.F.
IMPIANTI ALIMENTANTI	QUADRO ELETTRICO
	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO
	RISERVA IDRICA ANTINCENDIO

area a cielo scoperto
Piano seminterrato

area a cielo scoperto
Piano T. - Piano 9°

grigliato metallico calpestabile

aree protette da impianto sprinkler

Area oggetto di precedente Esame Progetto

Area oggetto di nuova distribuzione interna

(1) Zona filtro a prova di fumo *(nota 1)* aerato verso l'esterno con apertura libera di S_{min}=1m²

(2) Zona filtro a prova di fumo con camino di ventilazione sfociante sulla copertura S_{min}=0.1m²

(3) Zona filtro a prova di fumo con impianto di sovrappressione P_{min}=0.3mbar

(M) Montalettighe antincendio

Passavivande/Montacarichi elettrico

(d1) Locali adibiti a deposito di materiale combustibile per le esigenze giornaliere dei reparti (D.M. 18.09.2002 - 5.2.1)

(d2) Locali adibiti a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 50 m² (D.M. 18.09.2002 - 5.2.2)

(d3) Locali destinati a deposito di materiale combustibile con superficie massima di 500 m² (D.M. 18.09.2002 - 5.2.3)

Raggio d'azione per idranti UNI 45

porte munite di maniglione antipanico a semplice spinta

porte scorrevole ad apertura manuale

porte scorrevole ad apertura automatica

Dispositivo di ventilazione naturale con condotto verticale tipo "SHUNT"

adeguamenti antincendio da apportare

indicazioni antincendio

NOTE:

1. apertura di ventilazione munito di infisso di chiusura apribile elettricamente a seguito dell'attivazione del dispositivo elettromagnetico di chiusura delle porte resistenti al fuoco del filtro a prova di fumo. Gli infissi saranno muniti anche di apertura a comando manuale posta in posizione segnalata

Dott. Ing. Dario Grifone
V.le Giovanni Amendola, 99 – 66100 Chieti
Tel/Fax 0871/403516, e-mail dario.grifone@libero.it

AZIENDA USL di PESCARA
Ufficio Gestione del Patrimonio

Progetto
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO P.O. DI PESCARA
VIA RENATO PAOLINI - 65124 PESCARA (PE)

Elaborati
PROGETTO
COMPARTIMENTI E SISTEMI DI VIE DI FUGA
☐ Pianta Piano Primo

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE PESCARA
RICHIESTA VISTO N. ... del ... – 8 NOV. 2013
Prot. n. ...

ATTIVITA' DI CUI IL D.P.R. 1 Agosto 2011 n. 151
68-6C: Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a/o residenziale a ciclo continuativo a/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto ... con oltre 100 posti.

Progettista
Dott. Ing. Dario Grifone
Iscritto c/o L'ordine degli Ingegneri Prov. Chieti al n. 1459
Timbro e Firma

Committente
Azienda U.S.L. di Pescara
Ufficio Gestione del Patrimonio
Via Renato Paolini n° 47 - 65124 Pescara (PE)
R.U.P. Ing. Vittorio Margarti
Timbro e Firma

Tavola	Scala	Gestione documento			
b.03	1:200	Rif. DWG	-	Dist/Dir	-
		Revisione N°	-	Data	-
		Prot. N°	-	Data	-
		Edizione N°	-	Emessa il	15/04/2013

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PESCARA
Note PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO
vedi atto n. ... del 14 DIC. 2014
Posizione 3004
Il Responsabile Istruttore
(Ing. Ing. L. VIERNA)
IL COMANDANTE PROV.LE VV.F.
(Dott. Ing. P. DI NERVO)