# PIANTA PIANO SEMINTERRATO

## SCALA 1:200

Comp. B16
S=930 m²

Comp. B6
S=800 m²

Comp. B7
S=370 m²

Comp. B8
S=150 m²

Comp. B5
S=175 m²

Comp. B4
S=190 m²

Comp. A2
S=1000 m²

Comp. B9
S=350 m²

Comp. B10
S=900 m²

Comp. B11
S=340 m²

Comp. B12
S=400 m²

Comp. A1
S=900 m²

Comp. E4
S=430 m²

Comp. B14
S=1500 m²

Comp. B15
S=380 m²

Comp. B13
S=1000 m²

Comp. E5
S=500 m²

Elettrovalvola per arresto adduzione gas metano

CENTRALE IDRICA

CENTRALE IDRICA E FRIGORIFERA

OBITORIO

LOCALE TECNICO SBRAM

ANATOMIA PATOLOGICA

LAVANDERIA

CENTRALE TECNOLOGICA

DEPOSITO DIALISI E EMODIALISI

FARMACIA

DEPOSITO FARMACI

DEPOSITO CENTRALE LETTI

SALA MENSA

FARDELLERIA

LOCALE A IMPRESA PULIZIE

DEPOSITO IMPRESA DI PULIZIE

FISICA SANITARIA

MEDICINA NUCLEARE

RADIOTERAPIA

D.M. 30.11.1983 "Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi"

ELEMENTI COSTITUTIVI E RELATIVE APERTURE

- PARETE REI 30
- PARETE REI 60
- PARETE REI 90
- PARETE REI 120
- PARETE REI 180
- PORTA REI ...

VIE DI USCITA

- PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE
- PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE
- PERCORSO DI USCITA VERSO L'ALTO
- PERCORSO DI USCITA VERSO IL BASSO
- AREA DI RACCOLTA

SISTEMI AUTOMATICI DI SEGNALAZIONE INCENDIO

- CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDI
- RIVELATORE OTTICO DI FUMO
- RIVELATORE OTTICO DI FUMO INSTALLATO ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO ESISTENTE
- RIVELATORE DI FUMO A BARRIERA ANFRAROSSI
- RIVELATORE DI MONOSSIDO DI CARBONIO
- PULSANTE DI ALLARME INCENDIO
- SEGNALAZIONE LUMINOSA DI INTERVENTO/ESITO RIVELATORE DI FUMO INSTALLATO ALL'INTERNO DELL'USCITA
- SIRENA ALLARME AUTOALIMENTATO CON LAMPEGGIANTE
- ARMADIO ANTINCENDIO
- PANNELLO OTTICO/ACUSTICO DI ALLARME INCENDIO

ESTINTORI

- ESTINTORE PORTATILE POLVERE 6 KG = 34A 233BC
- ESTINTORE PORTATILE CO2 5 KG = 113BC
- ESTINTORE PORTATILE CO2 5 KG = 34BC
- ESTINTORE PORTATILE POLVERE 6 KG = 34A 144BC
- ESTINTORE PORTATILE POLVERE 6 KG = 16A 89BC
- ESTINTORE PORTATILE POLVERE 6 KG = 27A 183BC
- ESTINTORE PORTATILE CO2 5 KG = 89BC
- ESTINTORE CARRELLATO POLVERE 50 KG = 34BC
- ESTINTORE PESSO AUTOMATICO POLVERE 20 KG = 34A 144BC

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

- LAMPADA DI SICUREZZA CON FUNZIONAMENTO "SOLO EMERGENZA"
- LAMPADA DI SICUREZZA CON FUNZIONAMENTO "SEMPRE ACCESO" CON APPOSITO GRAMMA "USCITA DI SICUREZZA"
- LAMPADA DI EMERGENZA CON BATTERIA TAMPONE

SISTEMI IDRICI ANTINCENDIO

- IDRANTE UNI 45 CON TUBO FLESSIBILE E LANCIA
- NASPO UNI 25 CON TUBO FLESSIBILE E LANCIA
- ATTACCO UNI 70 MOTOPOMPA V.V.F.

IMPIANTI AUSILIARI

- QE — QUADRO ELETTRICO
- GP — GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO
- RIDEVI — RIDEVI-IDRICA ANTINCENDIO

- area a cielo scoperto Piano seminterrato
- area a cielo scoperto Piano T. - Piano 9°
- grigliato metallico calpestabile
- aree protette da impianto sprinkler
- Area oggetto di precedente Esame Progetto
- Area oggetto di nuova distribuzione interna
- (1) Zona filtro a prova di fumo *(nota 1)* aerato verso l'esterno con apertura libera di $S_{min}$=1m²
- (2) Zona filtro a prova di fumo con camino di ventilazione sfociante sulla copertura $S_{min}$=0.1m²
- (3) Zona filtro a prova di fumo con impianto di sovrapressione $P_{min}$=0.3mbar
- Mi Montaglettighe antincendio
- Passavivande/Montacarichi elettrico
- d1 Locali adibiti a deposito di materiale combustibile per le esigenze giornaliere dei reparti (D.M. 18.09.2002 - 5.2.1)
- d2 Locali adibiti a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 50 m² (D.M. 18.09.2002 - 5.2.2)
- d3 Locali destinati a deposito di materiale combustibile con superficie massima di 500 m² (D.M. 18.09.2002 - 5.2.3)
- Raggio d'azione per idranti UNI 45
- porte munite di maniglione antipanico a semplice spinta
- porte scorrevole ad apertura manuale
- porte scorrevole ad apertura automatica
- Dispositivo di ventilazione naturale con condotto verticale tipo "SHUNT"
- GASM Dispositivo di ventilazione naturale con condotto verticale tipo "SHUNT"
- adeguamenti antincendio da apportare
- indicazioni antincendio

*NOTE:*

1. apertura di ventilazione munito di infisso di chiusura apribile elettricamente a seguito dell'attivazione del dispositivo elettromagnetico di chiusura delle porte resistenti al fuoco del filtro a prova di fumo. Gli infissi saranno muniti anche di apertura a comando manuale posta in posizione segnalata

CARATTERISTICHE IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO

| | GRUPPO 1 | | | GRUPPO 2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ps | PM1 | PM2 | Ps | PM1 | PM2 |
| H (m) | 75 | 80 | 85 | 94 | 75 | 75 |
| Q (m³/h) | 0 | 100 | 150 | 20 | 100 | 100 |

- Impianto di pressurizzazione antincendio costituito da due gruppi di pompaggio, ciascuno dei quali composto da una pompa pilota e una elettrojockey in parallelo
- Riserva idrica antincendio con vasca in c.a. volumetria min. 144/ora = 1000 m³

Dott. Ing. Dario Grifone
V.le Giovanni Amendola, 99 – 66100 Chieti
Tel/Fax 0871/402516, e-mail: dario.grifone@libero.it

AZIENDA USL di PESCARA
Ufficio Gestione del Patrimonio

**Progetto**

**ADEGUAMENTO ANTINCENDIO P.O. DI PESCARA**
**VIA RENATO PAOLINI - 65124 PESCARA (PE)**

**Elaborati**

**PROGETTO**
***PRESIDI ANTINCENDIO***

☐ Pianta Piano Seminterrato

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO
REGISTRO UFFICIALE - ENTRATA
Prot. n. ... del ... 2013

ATTIVITA' DI CUI AL D.P.R. 1 Agosto 2011 n. 151

68-SC: Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto ... con oltre 100 posti.

**Progettista**
Dott. Ing. Dario Grifone
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri Prov. Chieti al n. 1459

Timbro e Firma

**Committente**
Azienda U.S.L. di Pescara
Ufficio Gestione del Patrimonio
Via Renato Paolini n° 47 - 65124 Pescara (PE)
R.U.P. Ing. Vittorio Morgandi

Timbro e Firma

| Tavola | Scala | Gestione documento | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| c.01 | 1:200 | Rif. DWG | - | Disk/Dir | - |
| | | Revisione N° | - | Data | - |
| | | Prot. N° | - | Data | - |
| | | Edizione N° | - | Emessa il | 15/06/2012 |

**Note**

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PESCARA
PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO
Verbale n. 284 del 14 GEN. 2014
Posizione 3879
Il Funzionario Istruttore
Vice Comandante
(Dott. Ing. L. VERNA)
IL COMANDANTE PROV.LE VV.F.
(Dott. Ing. P. DI RESIGNO)