PIANTA PIANO TERRA

SCALA 1:200

D.M. 30.11.1983 "Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi"

ELEMENTI COSTRUTTIVI E RELATIVE APERTURE		PARETE REI 30
		PARETE REI 60
		PARETE REI 90
		PARETE REI 120
		PARETE REI 180
		PORTA REI
VIE DI USCITA		PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE
		PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE
		PERCORSO DI USCITA VERSO L'ALTO
		PERCORSO DI USCITA VERSO IL BASSO
		AREA DI RACCOLTA
SISTEMI AUTOMATICI DI SEGNALAZIONE INCENDIO		CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDI
		RIVELATORE OTTICO DI FUMO
		RIVELATORE OTTICO DI FUMO DIRETTAMENTE ALL'ESTERNO CON LA SATURAZIONE
		RIVELATORE DI FUMO A BARRIERA IMPARVIOSA
		RIVELATORE DI MONOSSIDO DI CARBONIO
		PULSANTE DI ALLARME INCENDIO
		DIFFONDIZIONE LUMINOSA DIRETTA VERSO RIVELATORE DI FUMO DIRETTAMENTE ALL'ESTERNO
		SIRENA ALLARME AUTOALIMENTATO CON LAMPEGGIANTE
		ARMADIO ANTINCENDIO
		PANNELLO OTTICO/ACUSTICO DI ALLARME INCENDIO
ESTINTORI		ESTINTORE PORTATILE POLVERE 6 KG – 34A 233BC
		ESTINTORE PORTATILE CO2 5 KG– 113BC
		ESTINTORE PORTATILE CO2 5 KG– 34BC
		ESTINTORE PORTATILE POLVERE 6 KG – 34A 144BC
		ESTINTORE PORTATILE POLVERE 6 KG – 55A 89BC
		ESTINTORE PORTATILE POLVERE 6 KG – 27A 183BC
		ESTINTORE PORTATILE CO2 5 KG– 89BC
		ESTINTORE CARRELLATO POLVERE 50 KG – 89C
		ESTINTORE FISSO AUTOMATICO POLVERE 20 KG– 34A 144BC
ILLUMINAZ. DI EMERGENZA		LAMPADA DI SICUREZZA CON FUNZIONAMENTO "SOLO EMERGENZA"
		LAMPADA DI SICUREZZA CON FUNZIONAMENTO "STAMPA ACCESO" CON PRETTO DURANTE TUTTA LA SICUREZZA
		LAMPADA DI EMERGENZA CON BATTERIA TAMPONE
SISTEMI FISSI ANTINCENDIO		IDRANTE UNI 45 CON TUBO FLESSIBILE E LANCIA
		NASPO UNI 25 CON TUBO FLESSIBILE E LANCIA
		ATTACCO UNI 70 MOTOPOMPA V.V.F.
IMPIANTI AUSILIARI		QUADRO ELETTRICO
		GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO
		RISERVA IDRICA ANTINCENDIO

area a cielo scoperto
Piano seminterrato

area a cielo scoperto
Piano T. - Piano 9°

grigliato metallico calpestabile

aree protette da impianto sprinkler

Area oggetto di precedente Esame Progetto

Area oggetto di nuova distribuzione interna

(1) Zona filtro a prova di fumo *(nota 1)* aerato verso l'esterno con apertura libera di $S_{min}=1m^2$

(2) Zona filtro a prova di fumo con camino di ventilazione sfociante sulla copertura $S_{min}=0.1m^2$

(3) Zona filtro a prova di fumo con impianto di sovrapressione $P_{min}=0.3mbar$

Mi Montalettighe antincendio

Passavivande/Montacarichi elettrico

d1 Locali adibiti a deposito di materiale combustibile per le esigenze giornaliere dei reparti (D.M. 18.09.2002 - 5.2.1)

d2 Locali adibiti a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 50 m² (D.M. 18.09.2002 - 5.2.2)

d3 Locali destinati a deposito di materiale combustibile con superficie massima di 500 m² (D.M. 18.09.2002 - 5.2.3)

Raggio d'azione per idranti UNI 45

P porte munite di maniglione antipanico a semplice spinta

P+CAME porte scorrevole ad apertura manuale

P+CAME porte scorrevole ad apertura automatica

Dispositivo di ventilazione naturale con condotto verticale tipo "SHUNT"

GASM Dispositivo di ventilazione naturale con condotto verticale tipo "SHUNT"

adeguamenti antincendio da apportare

indicazioni antincendio

NOTE:

1. apertura di ventilazione munito di infisso di chiusura apribile elettricamente a seguito dell'attivazione del dispositivo elettromagnetico di chiusura delle porte resistenti al fuoco del filtro a prova di fumo. Gli infissi saranno muniti anche di apertura a comando manuale posta in posizione segnalata

Dott. Ing. Dario Grifone
V.le Giovanni Amendola, 99 – 66100 Chieti
Tel/Fax 0871/402516, e-mail dario.grifone@libero.it

AZIENDA USL di PESCARA
Ufficio Gestione del Patrimonio

Progetto

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO P.O. DI PESCARA
VIA RENATO PAOLINI - 65124 PESCARA (PE)

Elaborati

PROGETTO
PRESIDI ANTINCENDIO

☐ Pianta Piano Terra

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO
REGISTRO UFFICIALE - ENTRATA
Prot. n. 11/1 del – 8 MAR. 2016

ATTIVITA' DI CUI IL D.P.R. 1 Agosto 2011 n. 151

68-5C: Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto ... con oltre 100 posti.

Progettista
Dott. Ing. Dario Grifone
Iscritto c/o L'ordine degli Ingegneri Prov. Chieti al n. 1459

Timbro e Firma

Committente
Azienda U.S.L. di Pescara
Ufficio Gestione del Patrimonio
Via Renato Paolini n° 47 - 65124 Pescara (PE)
R.U.P. Ing. Vittorio Morganti

Timbro e Firma

Tavola	Scala	Gestione documento			
-	1:200	Rif. DWG	-	Disk/Dir	-
c.02		Revisione N°	-	Data	-
		Prot. N°	-	Data	-
		Edizione N°	-	Emessa il	16/04/2012

Note

COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO PESCARA
PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO
vedi nota n. 4884 del 14 SET. 2016
Il Funzionario Istruttore Posizione
Il Comandante
(Dott. Ing. L. VERNA)

IL COMANDANTE PROV.LE VV.F.
(Dott. Ing. P. DI RISIO)