



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 456

DEL 13/02/2026

OGGETTO: PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50,
COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI SISTEMAZIONE PASSAGGIO
DEGENTI PIANO SEMINTERRATO DEL P.O. DI PESCARA” . CIG BA3F9799A7

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Procedura finalizzata all'affidamento diretto, art.50, comma1 lett.a) D.LGS n. 36/2023 per "Lavori sistemazione passaggio degenti piano seminterrato del P.O. di Pescara" CIG BA3F9799A7

Nella sede dell'Azienda A.S.L. di Pescara, l'Ing. Antonio BUSICH, Direttore UOC Servizi Tecnici Manutentivi dell'ASL di Pescara, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 990 del 20 settembre 2018, e confermato con Delibera n.1660 del 14 novembre 2023 nell'esercizio delle funzioni ad esso delegate con la medesima deliberazione ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

PREMESSO che:

- In data 24.09.2025 i N.A.S. di Pescara hanno effettuato una verifica ispettiva presso i corridoi di collegamento tra la U.O.C. Farmacia Ospedaliera e la U.O.C. Anatomia Patologica, nonché presso gli ascensori che conducono al blocco operatorio (E1-E2), gli ascensori del corpo centrale (F1-F2), i locali della cucina/refettorio e i locali del lavanolo, situati al piano seminterrato del monoblocco del P.O. di Pescara;
- Dall'ispezione sono emerse alcune inadeguatezze, come da verbale allegato, che necessitano di essere sanate.
- I tecnici dell'UOC Servizi Tecnici Manutentivi, a seguito del predetto verbale, hanno effettuato sopralluoghi nei suddetti corridoi, rilevando la necessità di eseguire lavori di sistemazione del passaggio degenti piano seminterrato del P.O. di Pescara;
- Il designato Responsabile Unico di Progetto, Arch. Luciano Griffo, in qualità di Tecnico dell'UOC Servizi Tecnici Manutentivi, predisponendo gli elaborati tecnici inerenti i lavori in questione, fissando l'importo di progetto in complessivi € 56.000,00 di cui € 46.202,29 oltre iva per i lavori ed oneri di sicurezza ed 9.797,71 per le somme a disposizione;
- L'ASL di Pescara non è in grado di eseguire direttamente i lavori in parola tramite propri dipendenti, ed ha la necessità di appaltarli ad operatori economici del settore;
- Per il predetto intervento il RUP applicava la procedura semplificata ex art 50, co.1, lett. a), D.Lgs. n. 36/2023 onde garantire rapidità di soluzione ed anche nel rispetto del principio di economicità;
- Il Responsabile del Procedimento attivava in data 22.01.2026 una procedura semplificata ex art 50, co.1, lett. a), D.Lgs. n. 36/2023 sulla piattaforma AcquistiRetePa – Me.Pa., tipologia Rdo – Trattativa Diretta – Nr.5997698, invitando l'impresa **EDILIZIA ARTISTICA SAS DI PATRIZIO E ANTONIO DI GIROLAMO E C.** con sede in Via San Leonardo 301/C PIANELLA (PE) **P.IVA 01587020684** ;
- La scelta dell'operatore economico è avvenuta in maniera conforme ai principi di economicità, efficienza, rotazione degli operatori economici e buon andamento dell'azione amministrativa. Infatti l'impresa **EDILIZIA ARTISTICA SAS DI PATRIZIO E ANTONIO DI GIROLAMO E C.:**
 - ha adeguatezza tecnico-organizzativa, in quanto possiede comprovata esperienza nei lavori in oggetto, come risulta dal curriculum aziendale e dai lavori eseguiti per conto di altre Stazioni Appaltanti private/pubbliche,
 - ha tempestività nell'intervento, perché ha garantito la disponibilità immediata ad avviare i lavori, requisito essenziale per motivi di sicurezza e funzionalità;
- Entro il termine fissato per le ore **23:45** del giorno **29.01.2026** perveniva l'offerta dell'operatore economico **EDILIZIA ARTISTICA SAS DI PATRIZIO E ANTONIO DI GIROLAMO E C.** con sede in Via San Leonardo 301/C PIANELLA (PE) **P.IVA 01587020684** ;

VISTO l'art. 17, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023 il quale dispone che "l'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione che è immediatamente efficace".

CONSIDERATO che:

- Il RUP, al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del D.lgs.n. 36/2023, ha avviato i controlli necessari per acquisire i documenti a comprova del possesso dei requisiti di

- cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 da parte dell'operatore economico, già dichiarati in sede di iscrizione sulla Piattaforma AcquinRetePa – Me.Pa. , e risulta essere in possesso di requisiti adeguati a svolgere i lavori oggetto dell'affidamento diretto, di possedere i requisiti morali o generali di cui agli art. 94 e 95 D.lgs. 36/2023;
- L'offerente ha l'idoneità professionale – art. 100, comma 1 D.Lgs. 36/2023 nonché essere iscritta ed abilitata alla suddetta piattaforma;

ATTESO che:

- Il ribasso offerto è del **4%** sull'importo a base d'asta ed è rispondente alle esigenze tecniche della Stazione appaltante;
- Il RUP ritenuto congruo il prezzo offerto in rapporto alla prestazione richiesta, nonché conveniente;
- La spesa necessaria a garantire il lavoro in oggetto trova adeguata copertura finanziaria nel bilancio preventivo dell'anno **2026** della ASL di Pescara, alla voce di conto **0101021001**;
- RITENUTO** di aggiudicare la procedura, identificata dal **CIG BA3F9799A7**, espletata ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. a) del D.LGS. 36/2023 per l'affidamento dei **Lavori sistemazione passaggio degenti piano seminterrato del P.O. di Pescara** dell'operatore economico **EDILIZIA ARTISTICA SAS DI PATRIZIO E ANTONIO DI GIROLAMO E C.** con sede in Via San Leonardo 301/C PIANELLA (PE) **P.IVA 01587020684 per un importo complessivo di € 44.390,44 oltre IVA** di cui € 43.484,52 oltre iva importo dei lavori ed € 905,92 oltre iva gli oneri di sicurezza;

DATO ATTO

- Che l'importo complessivo per l'esecuzione dei lavori è pari € 48.829,48 iva compresa è da riferire alla voce di conto 0101021001 del bilancio 2026;
- Che la società in parola ha dichiarato di **VOLER** subappaltare LA FORNITURA E P.O. DI INFISSI;
- Che la stipula del contratto relativo ai lavori in questione avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (anche attraverso posta elettronica certificata) ai sensi dell'art.18, comma 1 del D.lgs. 36/2023.

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

- Visto il D.lgs.36/2023;
- Vista la delibera n. 705 del 28/06/2012 avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento Aziendale per la disciplina dei procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore;
- Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti immediatamente esecutive;
- Visto l'Atto Aziendale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 bis del D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 229 modificativo del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. approvato con Delibera del Direttore Generale di questa Azienda n. 220 del 02/03/2018;
- Preso atto dell'attività istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, **Arch. Luciano Griffo**, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90;

DETERMINA

- 1) **DI CONSIDERARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2) **DI AFFIDARE** la procedura identificata dal **CIG BA3F9799A7**, espletata ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. a) del D.LGS. 36/2023 per l'affidamento dei **Lavori sistemazione passaggio degenti piano seminterrato del P.O. di Pescara** dell'operatore economico **EDILIZIA ARTISTICA SAS DI PATRIZIO E ANTONIO DI GIROLAMO E C.** con sede in Via San Leonardo 301/C PIANELLA (PE) **P.IVA 01587020684 per un importo complessivo di € 44.390,44 oltre IVA** di cui € 43.484,52 oltre iva importo dei lavori ed € 905,92 oltre iva gli oneri di sicurezza;

- 3) **DI DARE ATTO** che la documentazione completa relativa all'affidamento in argomento, i cui estremi sono citati in premessa, è custodita presso gli Uffici dei Servizi Tecnici Manutentivi dell'Azienda ASL di Pescara;
- 4) **DI REGISTRARE** la somma complessiva € **56.000,00** comprensiva dei lavori e delle somme a disposizione dell'amministrazione, è da riferire alla voce di conto **0101021001** del bilancio **2026**;
- 5) **DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito www.ausl.pe.it link "Amministrazione trasparente" -sette 11 - bandi di gara e contratti, ai sensi e per gli effetti dell'art.27 del D.lgs. 36/2023 nonché di dare atto che, ai sensi della Legge Regionale n.10/2022 decorsi i termini di pubblicazione di cui alla L. n.69/2009, il presente provvedimento, sarà soggetto a pubblicazione integrale;
- 6) **DI CONFERIRE** al presente atto la clausola dell'immediata esecutività.



Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

- N.A.S. DI PESCARA -

65121 Pescara, P.zza Italia, 15 – Tel 08565961 – Fax 08562729

ccPENasCDO@carabinieri.it – spe34571@pec.carabinieri.it

----- o O o -----

Oggetto: Verbale di ispezione igienico – sanitaria eseguita nei locali:

Denominazione / ubicazione:	Corridoi di collegamento tra le UOC Farmacia Ospedaliera – UOC Anatomia Patologica – locali mensa/refettorio, ascensori del blocco operatorio (E1 – E2), ascensori corpo centrale (F1 – F2) e locale “Lavanolo” ubicati al piano seminterrato del monoblocco del Presidio Ospedaliero di Pescara.
Ragione sociale:	Azienda Sanitaria Locale n. 03 Via Paolini n. 47 – 65124 Pescara P.Iva 01397530682 PEC: protocollo.aslpe@pec.it
di cui è legale rappresentante:	VERO Michitelli , nato a Perdasdefogu (NU) il 20.02.1966, domiciliato per la carica presso la sede legale della ASL 03 Abruzzo di Pescara, di cui è Direttore Generale.

Il giorno 24 settembre 2025, in Pescara, via Paolini n. 47, negli uffici della UOC Direzione Medica di Presidio, ore 10:30.


I sottoscritti UPG Mar. Ca. MUSELLA Donato e Mar. Ca. CIANCAGLINI Italo, entrambi effettivi al Comando CC per la Tutela della Salute – NAS di Pescara, con il presente verbale danno atto che, nel corso della mattinata odierna, hanno effettuato una verifica ispettiva **nei corridoi di collegamento tra la UOC Farmacia Ospedaliera, UOC Anatomia Patologica, gli ascensori che conducono al blocco operatorio (E1 – E2), ascensori corpo centrale (F1 – F2), i locali ambienti della cucina/refettorio e locali lavanolo, allocati al piano seminterrato del monoblocco del Presidio Ospedaliero di Pescara.**

Le attività oggetto della presente verbalizzazione sono avvenute alla presenza ed in contraddittorio con:

- Ing. BUSICH Antonio, nato a Popoli (PE) il 13.06.1966, residente in Montesilvano (PE), via Portogallo n. 4, ingegnere (iscritto all’Albo della Provincia di Pescara n. 812), dipendente della ASL 03 Abruzzo quale Direttore della UOC Servizi Tecnici e Manutentivi e Dirigente RSPP;
- Dott. FORTUNATO Valterio, nato a Pescara il 20.11.1958, ivi residente in Viale Marconi n. 149, medico chirurgo specialista in Igiene e Medicina Preventiva (Albo della Provincia di Pescara), dipendente della ASL 03 Abruzzo quale Direttore della UOC Direzione Medica di Presidio;
- CAMPLONE Galileo, nato a Pescara il 18.07.1963, ivi residente in Via dell’Emigrante n. 49, dipendente della ASL 03 Abruzzo quale Tecnico di radiologia con funzioni di addetto prevenzione e protezione della sicurezza interna.

Descrizione sintetica degli ambienti e dei locali:

I locali – ambienti seminterrati sono accessibili sia dell’esterno, che dall’interno del monoblocco.



Pag. 1 di 3



Dall'esterno vi si può accedere dall'ingresso fornitori (pressi obitorio), dalla rampa antistante la UOC Farmacia Ospedaliera, dalla Palazzina C, dalla Palazzina D e dall'ingresso dipendenti in prossimità del parcheggio multipiano di Via Monte Faito.

Dall'interno, invece, l'accesso è possibile attraverso varie rampe di scale e gruppo ascensori.

I locali del piano seminterrato sono accessibili sia dal personale sanitario, sia dal personale non sanitario dipendente, dal personale delle ditte esterne e dal pubblico (refertazione anatomia patologica).

Trattasi di passaggi connettivi tra varie UOC, mensa e magazzini.

Verifiche eseguite:


1	Trattasi di luoghi e/o ambienti ove transitano o vi sono lavoratori	☐ NO	☒ SI	☐ NA
2	Sono presenti planimetrie indicanti le vie di esodo e l'ubicazione dei dispositivi antincendio	☒ NO	☐ SI	☐ NA
3	Sono presenti dispositivi antincendio con regolare controllo semestrale	☐ NO	☒ SI	☐ NA
4	E' presente la segnaletica di emergenza	☐ NO	☒ SI	☐ NA
5	Sono presenti cartelli inerenti il Divieto di Fumo	☐ NO	☒ SI	☐ NA
6	Le vie e le uscite di emergenza sono sgombre e consentono di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro	☒ NO	☐ SI	☐ NA
7	I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucchiolevoli nonché esenti da protuberanze o cavità.	☒ NO	☐ SI	☐ NA
8	L'illuminazione è funzionante	☐ NO	☒ SI	☐ NA
9	E' presente impianto di areazione meccanica	☐ NO	☒ SI	☐ NA
10	Gli ambienti di presentano puliti	☒ NO	☐ SI	☐ NA
11	Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, vi sono depositi di immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri	☐ NO	☒ SI	☐ NA
12	Vi sono cavi e/o contatti elettrici privi di protezione	☐ NO	☒ SI	☐ NA
13	La controsoffittatura è uniforme, senza soluzioni di continuità o pannelli mancanti e senza cavi pendenti	☒ NO	☐ SI	☐ NA
14	Sono in corso lavori di manutenzione nei locali oggetto di verifiche	☐ NO	☒ SI	☐ NA

B. Ai fini del D.Lgs 81/2008,

- il Datore di Lavoro della ASL 03 Abruzzo è il Direttore Generale pro-tempore;
- l'RSPP è l'Ing. BUSICH Antonio;
- il preposto è il Direttore delle UOC attigue.

C. Inadeguatezze rilevate:

1. a fattor comune la pavimentazione, in pannelli di linoleum, presente disconnessioni e protuberanze;
2. a fattor comune vi sono spallette e proteggi spigoli danneggiati o totalmente divelti;
3. a fattor comune la controsoffittatura, realizzata in listelli in lamiera, non è uniforme, presentando soluzioni di continuità con esposizione di condutture sia idrauliche, che elettriche. In alcuni punti, gli stessi listelli in lamiera rimossi, erano adagiati, in altezza, in maniera approssimativa;
4. all'interno del "Magazzino dialisi" vi era una scatola di derivazione elettrica, priva di protezione e con cavi esposti;
5. le porte taglia-fuoco sia installate lungo i corridoi, sia a chiusura della scala di emergenza, che di collegamento al "Magazzino Dialisi", erano tenute aperte da zeppe sotto-porta o pesi apriporta;



- D. Note e osservazioni:**

E. Dichiarazioni finali dell'RSPP:

FLCS.

Gli UPG, verbalizzanti

Dott. Galileo Camplone

Dott. Galileo Camplone

Gli UPG verbalizzanti

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

L'Istruttore	Il Direttore
Lavinia D'Onofrio	Antonio Busich
	firmato digitalmente

Voce di conto: 0101021001 Anno : 2026

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 13.02.2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
