



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3239

DEL 25/09/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEI CORRETTI PARAMETRI AMBIENTALI NEI LOCALI ITCS E BIOBANCHE CON ANNESSA CELL FACTORY DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA MANGINI SRL DI PUTIGNANO (BA) - AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023.

C. I. G. [B85CB2D888]

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEI CORRETTI PARAMETRI AMBIENTALI NEI LOCALI ITCS E BIOBANCHE CON ANNESSA CELL FACTORY DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA MANGINI Srl DI PUTIGNANO (BA) - ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023.

C. I. G. [B85CB2D888]

Nella sede dell'Azienda A.S.L. di Pescara, l'Ing. Antonio BUSICH, Direttore UOC Servizi Tecnici Manutentivi dell'ASL di Pescara, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 990 del 20 settembre 2018 e confermato con deliberazione del Direttore Generale n. 1660 del 14 novembre 2023, nell'esercizio delle funzioni ad esso delegate con la medesima deliberazione ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

PREMESSO CHE:

Con determina n. 1084 del 20/03/2025 è stato disposto l'affidamento del servizio di assistenza, controllo e manutenzione tecnica programmata sui sistemi specifici ed a carattere complesso relativi ai software gestionali di proprietà intellettuale della Divisione ACOTEC della MANGINI Srl presenti presso la Cell Factory del P.O. di Pescara a favore della Ditta MANGINI Srl di Putignano (BA), per la durata di un anno dal 01/04/2025 fino al 31/03/2026;

Con nota del 22/09/2025 il Dirigente Biologo in servizio presso detta UOSD richiedeva un intervento tecnico urgente da parte della Ditta MANGINI Srl al fine di sanare alcune anomalie, già riscontrate in sede di attività manutentive, al fine di ripristinare i corretti parametri ambientali nel locale classificato della struttura nel quale avviene la manipolazione dei prodotti trapiantologici e per terapia cellulare;

Atteso che le azioni correttive da eseguirsi non rientrano nelle attività previste dal contratto stipulato con la MANGINI Srl giusta determina n. 1084 del 20/03/2025;

Considerata la loro specificità e ritenuto opportuno procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023, a favore della medesima Ditta MANGINI Srl manutentrice degli impianti interessati;

Visto il preventivo Rif. 2025-020-I del 17/09/2025 trasmesso dalla Ditta MANGINI Srl per la sostituzione della sonda di temperatura e del terminale diffusore H14, quale intervento finalizzato al ripristino dei corretti parametri ambientali nei locali interessati, pari a complessivi € 1.024,00+IVA, successivamente scontato in € 950,00+IVA;

Ritenuto congruo prezzo di € 950,00+IVA in relazione alle attività da eseguirsi;

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

- Visto il D. Lgs. 165/2001;
- Visto il D.lgs. n. 36 del 31/03/2023;

- Vista la delibera n. 705 del 28/06/2012 avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento Aziendale per la disciplina dei procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti immediatamente esecutive”;
- Visto l’Atto Aziendale redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 1 bis del D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 229 modificativo del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. approvato con delibera del Direttore Generale di questa Azienda n. 220 del 02/03/2018;
- Vista la determina n. 1084 del 20/03/2025;
- Visto il D.Lgs. n. 81/2008;
- Espletata l’attività istruttoria in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990;

DETERMINA

- 1) DI CONSIDERARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2) DI APPROVARE il preventivo Rif. 2025-020-I del 17/09/2025 trasmesso dalla Ditta MANGINI Srl per la sostituzione della sonda di temperatura e del terminale diffusore H14, al fine di ripristinare i corretti parametri ambientali nei locali della UOSD ITCS e Biobanche con annessa Cell Factory del P.O. di Pescara, pari a complessivi € 1.024,00+IVA, successivamente scontato in € 950,00+IVA;
- 3) DI AFFIDARE tale intervento di manutenzione straordinaria alla Ditta MANGINI Srl di Putignano (BA) - P.IVA IT07934640728 - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023, al prezzo complessivo di € 950,00+IVA;
- 4) DI DARE ATTO che la documentazione completa relativa all’affidamento in argomento, i cui estremi sono citati in premessa, è custodita presso gli Uffici dei Servizi Tecnici Manutentivi dell’Azienda USL di Pescara;
- 5) DI REGISTRARE la somma complessiva di € 1.159,00 comprensiva di IVA sulla Voce di Conto n. 0703010101 della contabilità Economico Patrimoniale del Bilancio 2025;
- 6) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito www.ausl.pe.it link “Amministrazione trasparente” -settore 11 - bandi di gara e contratti- , ai sensi e per gli effetti art. 37 co2, D.Lgs. n. 33/2013;
- 7) DI CONFERIRE al presente atto la clausola dell’immediata esecutività.

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

L'Istruttore	Il Direttore
Stefania Lombardi	Antonio Busich
	firmato digitalmente

Voce di conto: 0703010101 Anno : 2025

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 25/09/2025 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
