



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
U.O.S.D. Progettazioni e Nuove Realizzazioni
Via Renato Paolini n° 47 - 65124 PESCARA
C.F./P.IVA 01397530682
Tell. 085.4253114 – 085.4253107 - cell. aziendale RUP 331.6868308.

Prot. n. 0112594 / 21

Pescara, 24/08/2021.

OGGETTO: CIG: 8851369CC2 - "FORNITURA E REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO OPERATORIO PROVVISORIO PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO "SANTO SPIRITO" DI PESCARA" - PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI ART. 63, D. LGS. N. 50/18.04.2016, COME PREVISTA DA ART. 2, COMMI 3-4, D.L. N. 76/2020, CONV. IN L. N. 120/2020, NEL TESTO VIGENTE PER EFFETTO DEL D.L. N. 77/31.05.2021, DA ESPLETARSI SU PIATTAFORMA TELEMATICA "NET4MARKET".

PRECISAZIONI SU: NUMERO SALE OPERATORIE E CARATTERISTICHE ISO; TIPOLOGIA CONTROSOFFITTATURE; PROGETTO ANTINCENDIO E STRUTTURE; DISPONIBILITA' DOCUMENTI TECNICI FORMATO AUTOCAD LT 12; PRECISAZIONI VARIE.

Spett.le Operatore Economico
che ha manifestato interesse

Con riferimento alla gara in oggetto si precisa:

- 1) Il numero delle Sale Operatorie è pari a n. 4, come specificato all'art. 3 della Lettera di Invito a gara nel testo vigente (che prevale) e nella Relazione Tecnica-Illustrativa;
- 2) Per le Sale Operatorie la classificazione è "ISO 5", e tale deve leggersi in ogni documento di gara;
- 3) Nella Relazione Tecnica-Specialistica, ELB. 10, art.10, pag. 17, la parola "palestra" deve considerarsi un refuso nel testo del documento;
- 4) In ordine alla tipologia delle controsoffittature, la tipologia è una scelta del progettista che dovrà eseguire il progetto definitivo-esecutivo, nel rispetto delle caratteristiche tecniche che i pannelli della controsoffittatura devono possedere in relazione alla destinazione dei luoghi in cui saranno montati;
- 5) In ordine al progetto antincendio, esso è parte integrante e sostanziale degli elaborati costituenti il progetto definitivo-esecutivo che sarà redatto dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto. Il medesimo progetto è funzione del lay-out che l'operatore economico presenterà nella propria offerta.
In ordine alle strutture, esse non sono oggetto di ristrutturazione, con la precisazione che gli spazi in oggetto dell'appalto erano in parte già sale operatorie ed in parte rianimazione.
Dette destinazioni sono compatibili con la destinazione della fornitura in oggetto;
- 6) Il numero degli addetti al Blocco Operatorio ad oggi non è possibile fornirli, in quanto l'attività chirurgica da svolgere non è stata definita.
Si fa presente che comunque il n° degli addetti è funzione anche delle superfici delle singole sale operatorie. Pertanto il n° degli addetti da ipotizzare è quello previsto dalle normative che regolamentano il Blocco Operatorio;
- 7) Su richiesta, si mettono a disposizione i documenti tecnici in formato AutoCAD LT12, a far data 30/08/2021 (disponibili tra i documenti di gara).

Altresi, si evidenzia che il fatturato annuo di cui al punto 6.2 della Lettera di Invito a gara è riferito a "ciascuno" degli ultimi 3 esercizi finanziari, come espressamente ivi previsto.

**ASL DI PESCARA
IL RUP – DIRIGENTE**

UOSD PROGETTAZIONI E NUOVE REALIZZAZIONI

✓ su disposizione di Ing. Luigi Lauriola

D.ssa Viviana Schiazza

Schiavone